

СЕРТИФИКАТ

Разрешение на использование контрольного знака

**ДОБРОВОЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПРОДУКТА
В СООТВЕТСТВИИ С DIN 1946-4:2018 И VDI 6022-1:2018**
– Проверенные гигиенические свойства –

Объединение технического надзора
TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg (Германия),
подтверждает, что центральные вентиляционные установки - серии

„HYD“ в гигиеническом исполнении

соответствуют гигиеническим требованиям
установленным в соответствии с DIN 1946-4 и VDI 6022-1.

Компания

Rox-Klimatechnik GmbH, Weitefeld (Германия),

на этом основании предоставляется право использовать
изображенный ниже контрольный знак в связи с вышеназванной продукцией.

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Орган проверки холодильной,
климатической и вентиляционной техники



Dipl.-Ing. Monika Steimle

Эссен, 14. июнь 2022 г.

Сертификация основана на обследовании образца
для вентиляционной установки а не на завершённой установке.
Срок действия сертификата - 15 месяцев.
Использование контрольного знака регулируется соответствующим договором.

