



Anlagenbezeichnung	Bauteiltyp	Leistung in kW	Strom in A	Spannung in V	Umdrehung in U/min
Zuluftventilator	RQM F3-3540-BI-WT-M	2,80	7,00	400	1900
Abluftventilator	T3A 100L1-4	2,20	4,47	400	1430
Wärmepumpe 1	DVM-S, AM120BXMWGH/EU	max 14,30	max 23,50	400	---
KVS Pumpe		1,10	3,00	400	---
sonstiges		2,00	4,00	400	
Schaltschrank Gesamt		21,00	43,00	400	

Seite	Seitenbeschreibung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter	X
=RLT_1/1	Titelblatt		17.03.2025	daniel.preuss	X
=RLT_1/1a	Leistungsdaten		17.03.2025	daniel.preuss	
=RLT_1/2	Inhaltsverzeichnis : =RLT_1/1 - =RLT_1/51		17.03.2025	daniel.preuss	X
=RLT_1/2.a	Inhaltsverzeichnis : =RLT_1/52 - =SSA/1		17.03.2025	daniel.preuss	X
=RLT_1/3	Einspeisung		17.03.2025	daniel.preuss	
=RLT_1/4	Netzüberwachung und Phasenleuchten		17.03.2025	daniel.preuss	
=RLT_1/5	Steuerspannung 230V AC und 24V DC		17.03.2025	daniel.preuss	
=RLT_1/7	Störung quittieren		17.03.2025	daniel.preuss	
=RLT_1/9	Sicherheitskette		17.03.2025	daniel.preuss	
=RLT_1/10	Anlagenkennzeichen Lüftung		17.03.2025	daniel.preuss	
=RLT_1/11	Zuluftventilator		17.03.2025	daniel.preuss	
=RLT_1/13	Abluftventilator		17.03.2025	daniel.preuss	
=RLT_1/14	Abluftventilator		17.03.2025	daniel.preuss	
=RLT_1/16	Klappenantriebe		17.03.2025	daniel.preuss	
=RLT_1/17	Brandschutzklappen		17.03.2025	daniel.preuss	
=RLT_1/18	Feuerlöschung Küchenmöbel		17.03.2025	daniel.preuss	
=RLT_1/20	Hauptgasventil		17.03.2025	daniel.preuss	
=RLT_1/21	Wärmepumpe 1		17.03.2025	daniel.preuss	
=RLT_1/23	Wärmepumpe 1 Inneneinheit 1		17.03.2025	daniel.preuss	
=RLT_1/24	Wärmepumpe 1 Inneneinheit 2		17.03.2025	daniel.preuss	
=RLT_1/26	Rauchmelder Zuluft		17.03.2025	daniel.preuss	
=RLT_1/28	KVS-Pumpe		17.03.2025	daniel.preuss	
=RLT_1/30	Anlagenkennzeichen Allgemein		17.03.2025	daniel.preuss	
=RLT_1/31	Freigabe Küchengerät		17.03.2025	daniel.preuss	
=RLT_1/40	Anlagenkennzeichen DDC		17.03.2025	daniel.preuss	
=RLT_1/41	Übersicht DDC Belegung		17.03.2025	daniel.preuss	
=RLT_1/43	DEOS Steuercontroller Übersicht		17.03.2025	daniel.preuss	
=RLT_1/46	DDC - CPU Controller		17.03.2025	daniel.preuss	
=RLT_1/47	CPU - Digitale Eingänge 8 x DI		17.03.2025	daniel.preuss	
=RLT_1/48	CPU - Digitale Ausgänge 8 x DO		17.03.2025	daniel.preuss	
=RLT_1/49	CPU - Digitale Ausgänge 4 x DO		17.03.2025	daniel.preuss	
=RLT_1/50	CPU - Analoge Ausgänge 4 x AO		17.03.2025	daniel.preuss	
=RLT_1/51	CPU - Analoge Eingänge 8 x AI		17.03.2025	daniel.preuss	

