



Geräteaufbau gemäß Draufsicht

Gerät für Deckenmontage

Seitenansicht



Draufsicht



REV3: Bauteiltrennungen ergänzt, Luftmenge angepasst

Info:

- Bauteil 3 in zerlegbarer Ausführung
- Bauteil 1, 2 und 3 bekommen einen gemeinsamen Grundrahmen der lose geliefert wird
- Bauteil 4 und 5 bekommen einen gemeinsamen Grundrahmen der lose geliefert wird
- Fortluftstützen an Bauteil 5 lose mitliefern



Lieferung in 5 Bauteilen (Bauteil 3 in zerlegbarer Ausführung)

Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: Klimatechnik Freese GmbH	ROX-Datenblatt: 02037552	Bauart: HYD LC Innenaufstellung	Softwareversion: 1.24/4.2
Datum:	Strasse: Gewerbepark 10	ROX-Position: 755204	Zuluft: BGR Sonder 3415m3/h 400Pa ext.	Sachbearbeiter: S.Reifenröther
Stempel u.	Ort: 49143 Bissendorf	LvPosition:	Abluft: BGR Sonder 3415m3/h 400Pa ext.	Datum: 26.08.2025
Unterschrift	Projekt: Jim Block Rostock	Anzahl: 1	Farbton außen: ---	Gewicht: Ca. 850 kg
	Anlage: Zu & Abluft Gastraum		Farbton innen: ---	