

Das Dach darf auf der Rückseite der Anlage nicht überstehen –
Geräteaufstellung "Rücken an Rücken"



Samsung-Expansionsventile
mit wetterfester Einhausung



REV2: Änderung Fortluftdüse
REV1: Änderung Abluft-Ventilator

Lieferung in 1 Bauteil

Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: McDonalds Deutschland LCC	ROX-Datenblatt: 02037495	Bauart: HYD S Außenaufstellung	Softwareversion: 1.24/4.2
Datum:	Strasse: Drygalski-Allee 51	ROX-Position: 749501	Zuluft: BGR Sonder 8000m3/h 500Pa ext.	Sachbearbeiter: Neuburger
	Ort: 81477 München	LvPosition:	Abluft: BGR Sonder 8000m3/h 500Pa ext.	Datum: 23.10.2025
Stempel u.	Projekt: McDonalds Speyer, Wormser Landstraße 196		Farbton außen: 9002	Dach umlaufend 100mm
Unterschrift	Anlage: Küche	Anzahl: 1	Farbton innen: ohne	Gewicht: ca. 2800 kg