

Datenblatt:	02037436	Position:	743604
Projekt:	Hotel Bad Blankenburg	Seite:	1 Von 1
Ort:		Datum:	02.04.2025
Anlage:	Konferenz	LV-Position:	3



Ersatzteilliste

Fabrikat	Artikel	Anlage	Anzahl
Rox	Ventilator GKHM 560-CIB.180.6NA IE Gen3+ (3~380-480V)	Abluft	1
Rox	Motor 5,38 kW	Abluft	1
Rox	Ventilator GKHM 560-CIB.180.6NA IE Gen3+ (3~380-480V)	Zuluft	1
Rox	Motor 5,38 kW	Zuluft	1
Rox	Kühler DX-ZL.S-2.5-1000-1015-5R-8-Cu0,7-Al0,12-Al-4-Cu 12/18-E0-1-R-0	Zuluft	1
Rox	Kurztasche Hi-Flo XLT 5/370	Zuluft	4
Rox	Taschenfilter Hi-Flo XLT 5/520	Abluft	4
Rox	Taschenfilter Hi-Flo XLT 7/520 50+	Zuluft	4
Rox	Plattentauscher KV-140/PA/1280/BSK159,L,H		1