




Lieferung in einem Bauteil

Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: McDonald's Deutschland LLC	ROX-Datenblatt: 02037390	Bauart: HYD S Außenaufstellung	Softwareversion: 1.22/4.1
Datum:	Strasse: Drygalski-Allee 51	ROX-Position: 739002	Zuluft: BGR Sonder 6600m ³ /h 500Pa ext.	Sachbearbeiter: S.Reifenröther
	Ort: 81477 München	Ausführung: 4	Abluft: BGR Sonder 6600m ³ /h 500Pa ext.	Datum: 11.02.2025
Stempel u.	Projekt: McDonalds Kiel, Gutenbergstraße 82a		Farbton außen: RAL 9002	Dach umlauf: 100mm
Unterschrift	Anlage: Austauschgerät Lobby 6600m ³ /h - 2024	Anzahl: 1	Farbton innen: ohne	Gewicht: ca. 2950kg