




Alle WT-Anschlüsse auf der Geräterückseite (auch KVS E./E.)



Lieferung in 7 Bauteilen				
REV0	Kunde: Horn Haustechnik GmbH	ROX-Datenblatt: 02037589	Bauart: HYD LC Innenaufstellung	Softwareversion: 1.24/4.2
Vom Kunden geprüft und genehmigt	Strasse: Gartenstraße 10	ROX-Position: 758902	Zuluft: BGR Sonder 6275m3/h 400Pa ext.	Sachbearbeiter: Brenner
Datum:	Ort: 56154 Boppard	LvPosition:	Abluft: BGR Sonder 6275m3/h 400Pa ext.	Datum: 10.09.2025
Stempel u.	Projekt: Hotel Jacobsberg, Boppard	Anzahl: 1	Farbton außen: 9002	Gewicht: ca. 2795 kg
Unterschrift	Anlage: 6: Küche EG/UG		Farbton innen: 9002	