

Datenblatt: 02037486 Position: 748602
 Projekt: McDonalds Traunstein, Seite: 1 Von 11
 Ort: Hochstraße 24 Datum: 18.06.2025
 Anlage: Lobby Austausch bis LV-Position:
 6600 m³/h



Sachbearbeiter: S.Reifenröther Anzahl: 1 Stück
 Bauart: HYD S Innenaufstellung, VDI 6022
 Grundrahmen: Ohne
 Zwischenrahmen: Ohne
 Gesamtgewicht: Ca. 1800 kg
 Thermische Entkopplung: T2/TB4
 CAL (R)@-400 Pa: 0,327 dm³/(sm²)
 CAL (R)@+400 Pa: 0,403 dm³/(sm²)
 Zubehör: Transportrohre
 Dämmstreifen

Zertifikatnummer: 02.03.036
 Effizienzfaktor Winter: 0,98
 Effizienzfaktor Sommer: -
 Referenzort: München
 Trockenkugelttemperatur: 29,40
 Feuchtkugelttemperatur: 19,20
 Taupunkt: 13,70



Datenblatt: 02037486 Position: 748602
 Projekt: McDonalds Traunstein, Seite: 2 Von 11
 Ort: Hochstraße 24 Datum: 18.06.2025
 Anlage: Lobby Austausch bis LV-Position:
 6600 m³/h



Technische Daten Zuluft

Außenschale:	mm	1,0 Verzinkt, RAL ohne	Baugröße:	Sondergröße
Innenschale:	mm	1,0 Verzinkt, RAL ohne	Lage der Bedienseite:	links/rechts
Bodenschale:	mm	53,0 Verzinkt	Lage der Anschlüsse:	links/rechts
Wandstärke:	mm	53,0 Verzinkt	Isolierung Dach/Boden:	Mineralfaser 99 kg/m³
Abmessungen (LxBxH):	mm	4849x1150x1125	Isolierung Wände:	Mineralfaser 99 kg/m³
Luftgeschwindigkeit:	m/sec	1,75	Geschwindigkeitsklasse:	V2
Gewicht:	kg	1195	Ausführung:	VDI 6022

(ZUL) Ansaugkammer VZ/VZB/VZ Gewicht: 75 kg Länge: 127 mm Druckabfall: 4 Pa

Anschluss:

Lage	Stirnseite
Material:	Verzinkt
Ausführung:	Dämmstutzen VDI6022
Potentialausgleich:	Ja

Jalousieklappe:

Anordnung:	Innen
Material:	Aluminium
Ausführung:	Zahnrad
Dichtigkeit:	Klasse 2
Stellhebel:	Innen
Stellmotor:	Auf/Zu 24V
Abmessungen (B x H x T):	793 x 814 x 115

Abmessungen (B x H) 985 x 1059

Gitterrost: Ohne

Ausführung: Revisionswand

Wanne: RAL/V2A

Verschlüsse: Drehriegel

(ZUL) Filter VZ/VZB/VZ Gewicht: 111 kg Länge: 705 mm Druckabfall: 123 Pa

Fabrikat:	ROX	Filterwartung:	Klemmschiene
Reservefilter:	1 Satz	Rahmen:	V2A
		Manometer:	DPA2500 mit Display

1. Filterstufe

Filtertyp:	Taschenfilter	Energieeffizienzklasse:	A
Filterklasse EN 779:2012:	F7	Filterfläche:	m² 12,1
Filterklasse ISO16890:	ePM1 60%	Medium:	Glasfaser
ΔP Anfang:	Pa 73		
ΔP End:	Pa 173		
Max. Druckverlust:	Pa 250		
ΔP Dimensionierung:	Pa 123		
Typ/Größe/Anzahl	Hi-Flo XLT 7/520 50+	592*592*520 mm	1 Stück
	Hi-Flo XLT 7/520 50+	592*287*520 mm	1 Stück
	Hi-Flo XLT 7/520 50+	287*592*520 mm	1 Stück

Ausführung:	Revisionstüre
Verschlüsse:	Drehriegel
Scharniere:	3D-Scharniere

Wanne: RAL/V2A
 Ablauf: Ja

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
	Siphon SN	

Datenblatt: 02037486 Position: 748602
 Projekt: McDonalds Traunstein, Seite: 3 Von 11
 Ort: Hochstraße 24
 Anlage: Lobby Austausch bis Datum: 18.06.2025
 6600 m³/h LV-Position:



REV1

Plattentauscher	VZ/VZ/VZ	Gewicht: 607 kg	Länge: 1905 mm	Druckabfall: 213 Pa
Fabrikat:	ROX	Stellmotor:	Stetig 24V	
Typ:	SV-120/AX/0974/BSK116,L,H	Stellmotor Adapter:	Ja	
Diagonale:	mm 1670	Bypass:	[[Seitlich]]	
Paketbreite:	mm 974	Bypass Breite:	mm 116	
Material:	Aluminium	Bypass Klappe:	Ja	
		Tropfenabscheider:	Ohne	

Betriebspunkt: Winter	Zuluft	Abluft
Volumenstrom:	m³/h 6600	6600
Temp. ein:	°C -15,0	22,0
Rel. Feuchte ein:	% 90,0	20,0
Temp. aus:	°C 13,5	-4,1
Rel. Feuchte aus:	% 9,7	100,0
Druckverlust trocken:	Pa 185	190
Druckverlust feucht:	Pa 185	190
Druckverlust standard Dichte:	Pa 205	205
Kondensatmenge:	kg/h 0,0	5,0
Luftgeschw.:	m/s 2,0	2,0
Rückwärmezahl trocken:	% 72,7	
Rückwärmezahl feucht:	% 77,1	
Rückgewinn:	kW 63,2	

Betriebspunkt: Sommer	Zuluft	Abluft
Volumenstrom:	m³/h 6600	6600
Temp. ein:	°C 34,0	26,0
Rel. Feuchte ein:	% 35,0	60,0
Temp. aus:	°C 28,1	31,9
Rel. Feuchte aus:	% 48,8	42,6
Druckverlust trocken:	Pa 213	212
Druckverlust feucht:	Pa 213	212
Druckverlust standard Dichte:	Pa 205	205
Luftgeschw.:	m/s 2,0	2,0
Rückwärmezahl trocken:	% 73,6	
Rückwärmezahl feucht:	% 73,8	
Rückgewinn:	kW 13,3	

Betriebspunkt: EN13053:2020-05	Zuluft	Abluft
Temp. ein:	°C 5,00	25,00
rel. Feuchte %:	% 0,00	0,00
Druckverlust trocken:	Pa 194	201
PeI WRG:	kW 1,11	
Leistungsziffer:	- 29,08	
Energieeffizienz:	% 70,49	
Elektrische Leistung (Hilfsenergie):	W 0,00	
Rückwärmezahl:	% 73,00	
WRG-Klasse EN13053:2020-05:	- H2	
WRG-Klasse EN13053:2012-02:	- H2	

Ausführung:	Revisionstüre	Wanne:	RAL/AlMg3
Verschlüsse:	Drehriegel	Ablauf:	Ja
Scharniere:	3D-Scharniere		

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
	Siphon SN	

Software ALAG
 [27.03.2025]

Version 1.24/4.2



Datenblatt: 02037486 Position: 748602
 Projekt: McDonalds Traunstein, Seite: 4 Von 11
 Ort: Hochstraße 24 Datum: 18.06.2025
 Anlage: Lobby Austausch bis LV-Position:
 6600 m³/h



(ZUL) Verdampfer/ Verflüssiger

VZ/VZ/VZ

Gewicht: 130 kg

Länge: 350 mm

Druckabfall: 99 Pa

Fabrikat:	ROX	Typ:	XRCAF 0775 T022 04 F40 E006 2*5/8 2*7/8	
Rohre:	Kupfer	Wärmeträger:	R410A	
Lamelle:	Aluminium	Gewicht Wärmetauscher:	59,90	
Sammler:	Kupfer	<u>Medium</u>		
Rahmen:	Aluminium	Durchsatz:	kg/h	766,00
Anzahl Rohrreihen:	4	Verdampfungstemp.:	°C	8,50
Lamellenabstand:	mm 4,00	Verflüssigungstemp.:	°C	45,00
Anschlüsse:	Abgewinkelt fluchtend	Füllmenge:	l	8,60
Anschluss E:	2*5/8	Druckverlust:	kPa	33,27
Anschluss A:	2*7/8			
Höhe berippt:	mm 825			
Breite berippt:	mm 775			

Luft

Sommer

Winter

Volumenstrom:	m³/h	6600	6600
Temp. ein:	°C	29,10	11
Rel. Feuchte ein:	%	50,00	-
Temp. aus:	°C	17,00	28
Rel. Feuchte aus:	%	94,00	-
Druckverlust:	Pa	99	64
Leistung:	kW	34,79	37,87
Leistung sen.:	kW	7,55	37,87
Leistung lat.:	kW	27,74	-
Kondensatmenge:	l/h	10,3	-
Flächenreserve:	%	11	19

Ausführung: Revisionswand
 Verschlüsse: Drehriegel

Wanne: RAL/V2A

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
Wärmepumpen:	1x Samsung AM140AXVGGH auf Grundrahmen für separate Aufstellung	
EEV-Kits:	2x K 075 AN in Leerkammer hinter TAS montiert. WP-Anschluss auf der Bedienseite.	
Platine:	MIM-B14	
Hinweise:	This component is not included in the software Eurovent certified	

(ZUL) TAS

VZ/VZ/VZ

Gewicht: 33 kg

Länge: 165 mm

Druckabfall: 18 Pa

Fabrikat:	ROX	Führung:	V2A
Material:	PPTV	Wanne:	RAL/V2A
Ausführung:	Festwand	Ablauf:	Ja

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
	Siphon SN	

Datenblatt: 02037486 Position: 748602
 Projekt: McDonalds Traunstein, Seite: 5 Von 11
 Ort: Hochstraße 24 Datum: 18.06.2025
 Anlage: Lobby Austausch bis LV-Position:
 6600 m³/h



REV1

(ZUL) Leerkammer VZ/VZ/VZ Gewicht: 39 kg Länge: 306 mm Druckabfall: 0 Pa

Ausführung: Revisionswand
 Verschlüsse: Drehriegel

(ZUL) Ventilator		VZ/VZ/VZ	Gewicht: 156 kg	Länge: 715 mm	Druckabfall: 0 Pa
Fabrikat:		ROX	Bauart:		Freilaufend
Ventilortyp:		1 x RQM F3-4045-BI-WT-M	Antrieb:		Motor im Luftstrom
SFP-Wert mit FU:	W/(m³/s)	1366	SFP-Klasse mit FU:		SFP3
Volumenstrom:	m³/h	6600	Motortyp:		150-70 / IE5-10
ΔP ext:	Pa	500	Spannung/Frequenz:	V/Hz	3~380-480-50/60
Dyn. Druckverlust:	Pa	63	Nennleistung:	kW	2.8
Einbauverluste:	Pa	38	Nennstrom:	A	7,0
Druckverlust statisch:	Pa	959	Nennndrehzahl:	1/min	1900
Druckverlust gesamt:	Pa	1060	Frequenzumrichter:		Integriert
Mech. Wellenleistung:	kW	2,23	Düsendifferenzdruck:	Pa	1193
Elektr. Leistungsaufnahme:	kW	2,51 / P1	K-Faktor:	m²s/h	148
Ref. Leistungsaufnahme:	kW	3,73	Ventilatorstutzen innen:	mm	507 * 507
Drehzahl nominal:	1/min	2260			
Drehzahl maximal:	1/min	2350			
Drehzahlreserve:	%	3,98			
Frequenz nominal:	Hz	187,00			
Frequenz maximal:	Hz	196			
Tot. Wirkungsgrad:	%	87,00			
Stat. Wirkungsgrad:	%	82,00			
Systemwirkungsgrad stat.:	%	73			
Gesamtwirkungsgrad im Effizienzoptimum:	%	77.6			
Volumenstrom-Messvorrichtung:		Volumenstrommessvorrichtung mit Differenzdruckfühler DPA 2500			
Ges. Schalleistungspegel:	dB(A)	84 / 81			

f	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
Lw o	80	86	80	78	76	72	69	dB
Lw i	79	85	79	73	68	65	63	dB

Ausführung: Revisionstüre
 Verschlüsse: Drehriegel
 Scharniere: 3D-Scharniere

Zubehör

Artikelnummer Beschreibung Gewicht

Kaltleiter PTC

Hinweise: Die Einbauverluste des Ventilators sind leistungsmäßig berücksichtigt
 Ausgelegt inklusive Feuchteberücksichtigung
 Der Betriebspunkt ist nur Einsatz eines Frequenzumrichters zu erreichen
 Motor verdrahtet auf Laststrom-Rep.Schalter

Datenblatt: 02037486 Position: 748602
 Projekt: McDonalds Traunstein, Seite: 6 Von 11
 Ort: Hochstraße 24 Datum: 18.06.2025
 Anlage: Lobby Austausch bis LV-Position:
 6600 m³/h



REV1

(ZUL) Abströmkammer VZ/VZ/VZ Gewicht: 44 kg Länge: 1 mm Druckabfall: 2 Pa

Anschluss:

Lage: Stirnseite
 Material: Verzinkt
 Ausführung: Dämmstutzen VDI6022
 Potentialausgleich: Ja
 Abmessungen (B x H): 985 x 1059
 Gitterrost: Ohne

Ausführung: Festwand

Akustische Daten Zuluftgerät

Zuluftstutzen

Frequenz f in Hz	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Summe
Restleistung in dB	80	86	80	78	76	72	69	89
Restleistung in dB(A)	64	77	77	78	77	73	68	84

Außenluftstutzen

Frequenz f in Hz	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Summe
Restleistung in dB	71	76	66	56	44	42	40	78
Restleistung in dB(A)	55	67	63	56	45	43	39	69

Schallabstrahlung in die Umgebung (Gehäuseabstrahlung)

Wandstärke: 53 mm

Frequenz f in Hz	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Summe
Restleistung in dB	68	78	69	57	48	35	28	78
Restleistung in dB(A)	51	69	65	57	49	36	27	71

Die Schallwerte beziehen sich nur auf den innenliegenden Ventilator
 Gegebenenfalls sind die Zu- und Abluftwerte zu addieren

Datenblatt: 02037486 Position: 748602
 Projekt: McDonalds Traunstein, Seite: 7 Von 11
 Ort: Hochstraße 24 Datum: 18.06.2025
 Anlage: Lobby Austausch bis LV-Position:
 6600 m³/h



Technische Daten Abluft

Außenschale:	mm	1,0 Verzinkt, RAL ohne	Baugröße:	Sondergröße
Innenschale:	mm	1,0 Verzinkt, RAL ohne	Lage der Bedienseite:	links/rechts
Bodenschale:	mm	53,0 Verzinkt	Lage der Anschlüsse:	links/rechts
Wandstärke:	mm	53,0 Verzinkt	Isolierung Dach/Boden:	Mineralfaser 99 kg/m³
Abmessungen (LxBxH):	mm	2754x1150x1125	Isolierung Wände:	Mineralfaser 99 kg/m³
Luftgeschwindigkeit:	m/sec	1,75	Geschwindigkeitsklasse:	V2
Gewicht:	kg	586	Ausführung:	VDI 6022

(ABL) Ansaugkammer VZ/VZ/VZ Gewicht: 44 kg Länge: 1 mm Druckabfall: 1 Pa

Anschluss:

Lage: Stirnseite
Material: Verzinkt
Ausführung: Dämmstutzen VDI6022
Potentialausgleich: Ja
Abmessungen (B x H): 861 x 1059
Gitterrost: Ohne

Ausführung: Festwand

(ABL) Filter VZ/VZ/VZ Gewicht: 72 kg Länge: 575 mm Druckabfall: 108 Pa

Fabrikat: ROX **Filterwartung:** Klemmschiene
Reservefilter: 1 Satz **Rahmen:** Verzinkt
Manometer: DPA2500 mit Display

1.Filterstufe

Filtertyp: Kurztasche **Energieeffizienzklasse:** E
Filterklasse EN 779:2012: M5 **Filterfläche:** m² 5,2
Filterklasse ISO16890: ePM10 50% **Medium:** Synt. Faser

ΔP Anfang: Pa 58

ΔP End: Pa 158

Max. Druckverlust: Pa 250

ΔP Dimensionierung: Pa 108

Typ/Größe/Anzahl	Basic-Flo A5/370	592*592*370 mm	1 Stück
	Basic-Flo A5-63/370	592*287*370 mm	1 Stück
	Basic-Flo C5/370	287*592*370 mm	1 Stück

Ausführung: Revisionstüre

Verschlüsse: Drehriegel

Scharniere: 3D-Scharniere

Datenblatt: 02037486 Position: 748602
Projekt: McDonalds Traunstein, Seite: 8 Von 11
Hochstraße 24
Ort: Lobby Austausch bis
Anlage: 6600 m³/h Datum: 18.06.2025
LV-Position:



REV1

(ABL) Schaltschrank/Regelung VZ/VZ/VZ Gewicht: 140 kg Länge: 500 mm Druckabfall: 0 Pa
Kabeleinführungen von oben!

Ausführung: Revisionstüre
Verschlüsse: Drehriegel
Scharniere: 3D-Scharniere

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
---------------	--------------	---------

(ABL) Leerkammer VZ/VZ/VZ Gewicht: 63 kg Länge: 461 mm Druckabfall: 0 Pa

Ausführung: Revisionstüre
Verschlüsse: Drehriegel
Scharniere: 3D-Scharniere

Datenblatt: 02037486 Position: 748602
 Projekt: McDonalds Traunstein, Seite: 9 Von 11
 Ort: Hochstraße 24 Datum: 18.06.2025
 Anlage: Lobby Austausch bis LV-Position:
 6600 m³/h



REV1

(ABL) Ventilator		VZ/VZ/VZ	Gewicht: 198 kg	Länge: 831 mm	Druckabfall: 0 Pa
Fabrikat:		ROX	Bauart:	Freilaufend	
Ventilartyp:		1 x RQM F3-4045-BI-WT-M	Antrieb:	Motor im Luftstrom	
SFP-Wert mit FU:	W/(m³/s)	1250	SFP-Klasse mit FU:	SFP3	
Volumenstrom:	m³/h	6600	Motortyp:	150-70 / IE5-10	
ΔP ext:	Pa	500	Spannung/Frequenz:	V/Hz	3~380-480-50/60
Dyn. Druckverlust:	Pa	63	Nennleistung:	kW	2.8
Einbauverluste:	Pa	38	Nennstrom:	A	7,0
Druckverlust statisch:	Pa	868	Nennndrehzahl:	1/min	1900
Druckverlust gesamt:	Pa	969	Frequenzumrichter:	Integriert	
Mech. Wellenleistung:	kW	2,04	Düsendifferenzdruck:	Pa	1193
Elektr. Leistungsaufnahme:	kW	2,29 / P1	K-Faktor:	m²s/h	148
Ref. Leistungsaufnahme:	kW	3,40	Ventilatorstutzen innen:	mm	507 * 507
Drehzahl nominal:	1/min	2202			
Drehzahl maximal:	1/min	2350			
Drehzahlreserve:	%	6,72			
Frequenz nominal:	Hz	183,00			
Frequenz maximal:	Hz	196			
Tot. Wirkungsgrad:	%	87,00			
Stat. Wirkungsgrad:	%	81,00			
Systemwirkungsgrad stat.:	%	72			
Gesamtwirkungsgrad im Effizienzoptimum:	%	77.6			
Volumenstrom-Messvorrichtung:		Volumenstrommessvorrichtung mit Differenzdruckfühler DPA 2500			
Ges. Schalleistungspegel:	dB(A)	84 / 81			

f	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
Lw o	80	86	80	78	76	72	69	dB
Lw i	79	85	79	73	68	65	63	dB

Ausführung: Revisionstüre Wanne: RAL/V2A
 Verschlüsse: Drehriegel
 Scharniere: 3D-Scharniere

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
	Kaltleiter PTC	

Hinweise: Die Einbauverluste des Ventilators sind leistungsmäßig berücksichtigt
 Ausgelegt inklusive Feuchteberücksichtigung
 Der Betriebspunkt ist nur Einsatz eines Frequenzumrichters zu erreichen
 Motor verdrahtet auf Laststrom-Rep.Schalter

Datenblatt:	02037486	Position:	748602
Projekt:	McDonalds Traunstein, Hochstraße 24	Seite:	10 Von 11
Ort:		Datum:	18.06.2025
Anlage:	Lobby Austausch bis 6600 m³/h	LV-Position:	



REV1

(ABL) Abströmkammer	VZ/VZ/VZ	Gewicht: 69 kg	Länge: 1 mm	Druckabfall: 47 Pa
----------------------------	-----------------	-----------------------	--------------------	---------------------------

Anschluss:

Lage	Dach
Material:	Verzinkt
Ausführung:	Dämmstutzen VDI6022
Potentialausgleich:	Ja

Jalousieklappe:

Anordnung:	Innen
Material:	Aluminium
Ausführung:	Zahnrad
Dichtigkeit:	Klasse 2
Stellhebel:	Innen
Stellmotor:	Auf/Zu 24V
Abmessungen (B x H x T):	640 x 414 x 115

Abmessungen (B x H)	640 x 414
---------------------	-----------

Gitterrost:	Ohne
-------------	------

Ausführung:	Festwand	Wanne:	RAL/V2A
		Ablauf:	Ja

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
	Siphon DS	20

Akustische Daten Abluftgerät

Fortluftstutzen

Frequenz f in Hz	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Summe
Restleistung in dB	74	78	76	75	73	69	66	83
Restleistung in dB(A)	58	69	73	75	74	70	65	80

Abluftstutzen

Frequenz f in Hz	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Summe
Restleistung in dB	74	80	72	63	52	47	44	82
Restleistung in dB(A)	58	71	69	63	53	48	43	74

Schallabstrahlung in die Umgebung (Gehäuseabstrahlung)

Wandstärke: 53 mm

Frequenz f in Hz	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Summe
Restleistung in dB	68	78	69	57	48	35	28	78
Restleistung in dB(A)	51	69	65	57	49	36	27	71

Die Schallwerte beziehen sich nur auf den innenliegenden Ventilator

Gegebenenfalls sind die Zu- und Abluftwerte zu addieren

Datenblatt: 02037486 Position: 748602
 Projekt: McDonalds Traunstein, Seite: 11 Von 11
 Ort: Hochstraße 24 Datum: 18.06.2025
 Anlage: Lobby Austausch bis LV-Position:
 6600 m³/h




Geräteart	NWLA	Gerätebauart	ZLA
Nicht-Wohnraum-Lüftungsanlage		Zwei-Richtung-Lüftungsanlage	

Gesamtgeräteeigenschaften:

Art des WRS:	Plattentauscher
Thermischer Übertragungsgrad:	73,00 %
Äußere Höchstlecklufrate (+400Pa/-400Pa):	0,32 %
Innere Höchstlecklufrate (250Pa):	0,04 %

SVLint:	753,89 [W/(m³/s)]
SVLint max. 2016:	1105,00 [W/(m³/s)]
SVLint max. 2018:	825,00 [W/(m³/s)]



Zuluft-Eigenschaften		Abluft-Eigenschaften	
Volumenstrom:	1,83 m³/s	Volumenstrom:	1,83 m³/s
ΔP ext:	500 Pa	ΔP ext:	500 Pa
ΔP s, add:	192 Pa	ΔP s, add:	109 Pa
ΔP s, int:	330 Pa	ΔP s, int:	322 Pa
Filter:	ePM1 60% (F7)	Filter:	ePM10 50% (M5)
Filter Druckverlust anf.:	73 Pa	Filter Druckverlust anf.:	58 Pa
WRG Druckverlust trocken:	194 Pa	WRG Druckverlust trocken:	201 Pa
Vent. Druckverlust tot.:	1022 Pa	Vent. Druckverlust tot.:	931 Pa
Vent. Druckverlust dyn.:	63 Pa	Vent. Druckverlust dyn.:	63 Pa
Vent. el. Leistung Pm:	2,51 kW	Vent. el. Leistung Pm:	2,29 kW
Vent. stat. Wirkungsgrad:	73,00 %	Vent. stat. Wirkungsgrad:	72,00 %
SVLv:	1245,21 [W/(m³/s)]	SVLv:	1136,11 [W/(m³/s)]

Hinweise

Filterwarnanzeige	Die Filterwarnanzeige wird durch ein Differenzdruckmanometer realisiert. Die Filterüberwachung muss gemäß Richtlinie 1253/2014/EU, wenn nicht im Zubehör enthalten, bauseitig montiert werden.
Thermischer Bypass	Der nach Richtlinie 1253/2014/EU geforderte thermische Bypass des WRS wird über einen am WRS angebrachten Bypass realisiert.
Antrieb	Wird ein Lüftungsgerät ohne Regelung bestellt und geliefert, so ist zur Erfüllung der Richtlinie 1253/2014/EU ein Mehrstufenantrieb oder Drehzahlregler vorzusehen.
Entsorgungshinweis	Zu finden unter www.rox-online.de