




Anmerkungen:

- Komplettes Gerät außen und innen in RAL9006
- Bedienseite verglast mit PLEXIGLAS & Gerät mit LED's beleuchtet



(M) = Kennzeichnet lediglich die vorgesehene Position der Stellantriebe



Lieferung in 5 Bauteilen				
Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: Heinrich-Hertz-Schule	ROX-Datenblatt: 02037650	Bauart: HYD LC Innenaufstellung	Softwareversion: 1.24/4.2
Datum:	Strasse: Südendstraße 51	ROX-Position: 765001	Zuluft: BGR Sonder 1000m3/h 250Pa ext.	Sachbearbeiter: S.Reifenröther
Stempel u. Unterschrift	Ort: 76135 Karlsruhe	LvPosition:	Abluft: BGR Sonder 1000m3/h 250Pa ext.	Datum: 14.11.2025
	Projekt: Heinrich Hertz Schule, Karlsruhe		Farbton außen: RAL 9006	
	Anlage:	Anzahl: 1	Farbton innen: RAL 9006	Gewicht: ca. 450 kg