

Datenblatt:	02037286	Position:	728601
Projekt:	Mc Donalds Raststätte Jura West A3	Seite:	1 Von 17
Ort:	Velburg	Datum:	18.07.2024
Anlage:	Küche	LV-Position:	



Sachbearbeiter:	M.Leis	Anzahl:	1 Stück
Bauart:	HYD S Außenaufstellung, VDI 6022		
Grundrahmen:	verstärkt 200 mm, 929,63 kg		
Zwischenrahmen:	Ohne		
Gesamtgewicht:	Ca. 3900 kg inkl. Wärmepumpe		
Thermische Entkopplung:	T2/TB4 Dach/Boden		
CAL (R)@-400 Pa:	0,327 dm³/(sm²)		
CAL (R)@+400 Pa:	0,403 dm³/(sm²)		
Zubehör:	Dach umlauf. 100mm, inkl. Schaltschrankdach Transportrohre Dämmstreifen		

Datenblatt:	02037286	Position:	728601
Projekt:	Mc Donalds Raststätte Jura West A3	Seite:	2 Von 17
Ort:	Velburg	Datum:	18.07.2024
Anlage:	Küche	LV-Position:	



Technische Daten Zuluft

Außenschale:	mm	1,0 Verzinkt u. beschichtet, RAL 9002	Baugröße:	Sonder
Innenschale:	mm	1,0 Verzinkt	Lage der Bedienseite:	links
Bodenschale:	mm	53,0 Verzinkt	Lage der Anschlüsse:	links
Wandstärke:	mm	53,0 Verzinkt	Isolierung Dach/Boden:	Mineralfaser 99 kg/m³
Abmessungen (LxBxH):	mm	6000x1046x1225	Isolierung Wände:	Mineralfaser 99 kg/m³
Luftgeschwindigkeit:	m/sec	1,48	Geschwindigkeitsklasse:	V1
Gewicht:	kg	1109	Ausführung:	VDI 6022

(ZUL) Ansaugkammer	VZB/V2A/VZ	Gewicht: 146 kg	Länge: 696 mm	Druckabfall: 22 Pa
---------------------------	-------------------	------------------------	----------------------	---------------------------

<u>Anschluss:</u>		<u>Jalousieklappe:</u>	
Lage	Bedienseite	Anordnung:	Innen
Material:	Verzinkt u. lackiert	Material:	Aluminium
Ausführung:	Standard Wetterschutzgitter	Ausführung:	Zahnrad
Potentialausgleich:	Ja	Dichtigkeit:	Klasse 2
		Stellhebel:	Innen
		Stellmotor:	Auf/Zu 24V
Abmessungen (B x H)	-	Abmessungen (B x H x T):	580 x 814 x 115
Gitterrost:	Ohne		

Ausführung:	Revisionswand	Wanne:	RAL/V2A
Verschlüsse:	Drehriegel	Ablauf:	Ja

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
	Revisionswand auf der Stirnseite	
	Siphon SN	

Datenblatt:	02037286	Position:	728601
Projekt:	Mc Donalds Raststätte Jura West A3	Seite:	3 Von 17
Ort:	Velburg	Datum:	18.07.2024
Anlage:	Küche	LV-Position:	



(ZUL) Filter		VZB/V2A/VZ	Gewicht: 133 kg	Länge: 940 mm	Druckabfall: 122 Pa
Fabrikat:		ROX	Filterwartung:	Klemmschiene	
Reservefilter:		1 Satz	Rahmen:	V2A	
			Manometer:	DPA2500 mit Display	
1.Filterstufe					
Filtertyp:		Taschenfilter	Energieeffizienzklasse:	D	
Filterklasse EN 779:2012:		M5	Filterfläche:	m²	7,3
Filterklasse ISO16890:		ePM10 50%	Medium:	Synt. Faser	
ΔP Anfang:	Pa	44			
ΔP End:	Pa	200			
Max. Druckverlust:	Pa	250			
ΔP Dimensionierung:	Pa	122			
Typ/Größe/Anzahl		Basic-Flo A5/520	592*592*520 mm		1 Stück
		Basic-Flo A5-63/520	592*287*520 mm		1 Stück
		Basic-Flo C5/520	287*592*520 mm		1 Stück
Ausführung:		Revisionstüre	Wanne:	RAL/V2A	
Verschlüsse:		Drehriegel	Ablauf:	Ja	
Scharniere:		3D-Scharniere			
Zubehör					
Artikelnummer		Beschreibung		Gewicht	
		Siphon SN			
		Türfeststeller			

Datenblatt:	02037286	Position:	728601
Projekt:	Mc Donalds Raststätte Jura West A3	Seite:	4 Von 17
Ort:	Velburg	Datum:	18.07.2024
Anlage:	Küche	LV-Position:	



(ZUL) KVS Zuluft	VZB/VZ/VZ	Gewicht: 211 kg	Länge: 470 mm	Druckabfall: 100 Pa
-------------------------	------------------	------------------------	----------------------	----------------------------

Typ:	HW-HZ.G-2.4-745-1020-14R-5-Cu0,35-Al0,15-FeZn-1-Cu 3/4"-E2-4-L-0
-------------	---

Betriebspunkt Winter

Medium

Wärmeträger:	Antifrogen N 34%
Durchsatz:	m³/h 1,90
Temp. ein:	°C 16,00
Temp. aus:	°C -5,50
Füllmenge:	l 50,70
Druckverlust:	kPa 144,00
Mediumsgeschwindigkeit:	m/s 1,66
Flächenreserve:	% 0,00
Wirkungsgrad feucht:	% 66,80

Luft

Volumenstrom:	m³/h 5500
Temp. ein:	°C -12,00
Rel. Feuchte ein:	% 90,00
Temp. aus:	°C 10,71
Rel. Feuchte aus:	% 15,00
Druckverlust:	Pa 100
Druckverlust trocken:	Pa 95
Luftgeschwindigkeit:	m/s 1,90
Entfeuchtung:	kg/h 0,00
Leistung:	kW 41,73

Betriebspunkt nach EN13053:2012:

Temp. ein Zuluft:	°C 5,0
rel. Feuchte ein Zuluft:	% 0,0
Druckverlust trocken Zuluft:	Pa 105
Pel WRG:	kW 0,4
Leistungsziffer:	- 62,5
Energieeffizienz:	% 67,4
Elektrische Leistung (Hilfsenergie):	W 0
Rückwärmezahl:	% 68,50
WRG-Klasse:	H2

Temp. ein Abluft:	°C 25,0
rel. Feuchte ein Abluft:	% 0,0
Druckverlust trocken Abluft:	Pa 66

Rohre:		Höhe berippt:	mm 1020
Lamelle:	Aluminium	Breite berippt:	mm 745
Sammler:	Kupfer	Teilung (AxB):	mm
Rahmen:	Stahl-Verzinkt	Lamellenabstand:	mm 2,4
Anschlüsse:	Gerade, auf der Rückseite in KVS-Kammer geführt und mit Regelgruppe verrohrt	Anzahl Rohrreihen:	14
Frostschutz:	°C -20,00	Anschluss E:	DN20 3/4"
Gewicht Wärmetauscher:	kg 137,00	Anschluss A:	DN20 3/4"

Ausführung: Festwand

Hinweise: This component is not included in the software Eurovent certified

Datenblatt: 02037286 Position: 728601
 Projekt: Mc Donalds Raststätte Seite: 5 Von 17
 Ort: Velburg Datum: 18.07.2024
 Anlage: Küche LV-Position:



(ZUL) Leerkammer VZB/VZ/VZ Gewicht: 98 kg Länge: 815 mm Druckabfall: 0 Pa

Ausführung: Revisionstüre
 Verschlüsse: Drehriegel
 Scharniere: 3D-Scharniere

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
	Türfeststeller	

(ZUL) Verdampfer/Verflüssiger VZB/VZ/VZ Gewicht: 69 kg Länge: 202 mm Druckabfall: 50 Pa

Fabrikat:	ROX	Typ:	DR-ZL.S-2.9-660-945-4 R-6-Cu0,35-Al0,2-AIMg 3-2-Cu 16/22-E0-1-L-0
Rohre:	Kupfer	Wärmeträger:	R410A
Lamelle:	Aluminium	Gewicht Wärmetauscher:	32,00
Sammler:	Kupfer	<u>Medium</u>	
Rahmen:	Alu	Durchsatz:	kg/h 865,00
Teilung (AxB)	mm	Verdampfungstemp.:	°C 8,50
Anzahl Rohrreihen:	4	Kondensationstemp.:	°C 45,00
Lamellenabstand:	mm 2,90	Füllmenge:	l 10,80

Anschlüsse: Abgewinkelt versetzt, in Leerkammer vor Wärmetauscher mit EEV-Kits verbunden und durch Flansch in Gerätedeckel unter dem Dach mit Außengerät verbunden.

Anschluss E:	2x 16mm	<u>Luft</u>	Kühlen	Heizen
Anschluss A:	2x 22mm	Volumenstrom:	m³/h 5500	
Höhe berippt:	mm 945	Temp. ein:	°C 34,00	8
Breite berippt:	mm 660	Rel. Feuchte ein:	% 35,00	
Frostschutz:	°C 0,00	Temp. aus:	°C 17,00	21
		Rel. Feuchte aus:	% 86,00	
		Druckverlust:	Pa 50	
		Leistung:	kW 37,68	24,07
		Flächenreserve:	% 8	
		Kondensatmenge:	l/h 8,3	

Ausführung: Festwand Wanne: RAL/V2A

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
Wärmepumpe	1x Samsung AM140AXVGGH/EU	
EEV-Kits	2x Samsung MXD K075 AN	
Zubehör	1x Kältemittelverteiler	
	Wärmepumpen werden auf Grundrahmenverlängerung am Lüftungsgerät angebaut. Die Anlage ist betriebsbereit verrohrt und befüllt.	
Hinweise:	This component is not included in the software Eurovent certified	

Datenblatt:

Projekt:

Ort:

Anlage:

02037286
Mc Donalds Raststätte
Jura West A3
Velburg
Küche

Position:

Seite:

Datum:

LV-Position:

728601
6 Von 17
18.07.2024



(ZUL) TAS	VZB/VZ/VZ	Gewicht: 83 kg	Länge: 553 mm	Druckabfall: 13 Pa
Fabrikat:	ROX			
Material:	PPTV	Führung:	V2A	
Ausführung:	Revisionswand	Wanne:	RAL/V2A	
Verschlüsse:	Drehriegel	Ablauf:	Ja	

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
	Siphon SN	



Datenblatt: 02037286 Position: 728601
 Projekt: Mc Donalds Raststätte Seite: 7 Von 17
 Ort: Velburg Datum: 18.07.2024
 Anlage: Küche LV-Position:



(ZUL) Ventilator		VZB/VZ/VZ	Gewicht: 157 kg	Länge: 792 mm	Druckabfall: 0 Pa
Fabrikat:		ROX	Bauart:	Freilaufend	
Ventilatorotyp:		1 x RQM F3-3540-BI-WT-M	Antrieb:	Motor im Luftstrom	
SFP-Wert mit FU:	W/(m³/s)	1354	SFP-Klasse mit FU:	SFP3	
Volumenstrom:	m³/h	5500	Motortyp:	150-70 / IE5-10	
ΔP ext:	Pa	500	Spannung/Frequenz:	V/Hz	3~380-480-50/60
Dyn. Druckverlust:	Pa	71	Nennleistung:	kW	2.8
Einbauverluste:	Pa	43	Nennstrom:	A	7,0
Druckverlust statisch:	Pa	941	Nenndrehzahl:	1/min	1900
Druckverlust gesamt:	Pa	1055	Frequenzumrichter:	Integriert	
Mech. Wellenleistung:	kW	1,86	Düsendifferenzdruck:	Pa	1282
Elektr. Leistungsaufnahme:	kW	2,07 / P1	K-Faktor:	m²s/h	119
Ref. Leistungsaufnahme:	kW	3,11	Ventilatorstutzen innen:	mm	453 * 453
Drehzahl nominal:	1/min	2531			
Drehzahl maximal:	1/min	2800			
Drehzahlreserve:	%	10,62			
Frequenz nominal:	Hz	210,00			
Frequenz maximal:	Hz	233			
Tot. Wirkungsgrad:	%	87,00			
Stat. Wirkungsgrad:	%	81,00			
Systemwirkungsgrad stat.:	%	73			
Gesamtwirkungsgrad im Effizienzoptimum:	%	77.5			
Volumenstrom-Messvorrichtung:		Volumenstrommessvorrichtung mit Differenzdruckfühler DPA 2500 ohne Display			
Ges. Schalleistungspegel:	dB(A)	84 / 81			

f	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
Lw o	73	86	78	76	76	75	70	dB
Lw i	72	82	79	74	71	69	64	dB

Ausführung: Revisionstüre
 Verschlüsse: Drehriegel
 Scharniere: 3D-Scharniere

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
	Kaltleiter PTC	
	Türfeststeller	

Hinweise: Die Einbauverluste des Ventilators sind leistungsmäßig berücksichtigt
 Ausgelegt inklusive Feuchteberücksichtigung
 Der Betriebspunkt ist nur Einsatz eines Frequenzumrichters zu erreichen
 Motor verdrahtet auf Laststrom-Rep.Schalter
 Ringmessleitung mit T-Stück nach außen geführt

Datenblatt:	02037286	Position:	728601
Projekt:	Mc Donalds Raststätte Jura West A3	Seite:	8 Von 17
Ort:	Velburg	Datum:	18.07.2024
Anlage:	Küche	LV-Position:	



(ZUL) Leerkammer	VZB/VZ/VZ	Gewicht: 117 kg	Länge: 845 mm	Druckabfall: 0 Pa
-------------------------	------------------	------------------------	----------------------	--------------------------

Ausführung: Revisionstüre
Verschlüsse: Drehriegel
Scharniere: 3D-Scharniere

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
	Türfeststeller	

(ZUL) Filter	VZB/VZ/VZ	Gewicht: 50 kg	Länge: 301 mm	Druckabfall: 126 Pa
---------------------	------------------	-----------------------	----------------------	----------------------------

Fabrikat:	ROX	Filterwartung:	Staubluftseitig
Reservefilter:	1 Satz	Rahmen:	Verzinkt
		Manometer:	DPA2500 mit Display

1.Filterstufe

Filtertyp:	Kompaktfilter	Energieeffizienzklasse:	A+
Filterklasse EN 779:2012:	F7	Filterfläche:	m ² 33
Filterklasse ISO16890:	ePM1 55%	Medium:	Glasfaser
ΔP Anfang:	Pa 53		
ΔP End:	Pa 200		
Max. Druckverlust:	Pa 250		
ΔP Dimensionierung:	Pa 126		
Typ/Größe/Anzahl	Opakfil ES ES7	592*592*296 mm	1 Stück
	Opakfil ES ES7	592*287*296 mm	1 Stück
	Opakfil ES ES7	287*592*296 mm	1 Stück

Ausführung: Revisionswand
Verschlüsse: Drehriegel

(ZUL) Abströmkammer	VZB/VZ/VZ	Gewicht: 45 kg	Länge: 1 mm	Druckabfall: 8 Pa
----------------------------	------------------	-----------------------	--------------------	--------------------------

Anschluss:

Lage Stirnseite
Material: Verzinkt
Ausführung: Dämmstutzen VDI6022
Potentialausgleich: Ja
Abmessungen (B x H) 881 x 1160

Gitterrost: Ohne

Ausführung: Festwand
Hinweise: Ausblasschutzgitter inkl.

Datenblatt:	02037286	Position:	728601
Projekt:	Mc Donalds Raststätte Jura West A3	Seite:	9 Von 17
Ort:	Velburg	Datum:	18.07.2024
Anlage:	Küche	LV-Position:	



Akustische Daten Zuluftgerät

Zuluftstutzen

Frequenz f in Hz	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Summe
Restleistung in dB	71	84	76	71	67	66	60	85
Restleistung in dB(A)	55	75	73	71	68	67	59	79

Außenluftstutzen

Frequenz f in Hz	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Summe
Restleistung in dB	62	69	68	62	50	51	46	72
Restleistung in dB(A)	46	60	65	62	51	52	45	68

Schallabstrahlung in die Umgebung (Gehäuseabstrahlung)

Wandstärke: 53 mm

Frequenz f in Hz	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Summe
Restleistung in dB	61	76	68	56	48	38	29	77
Restleistung in dB(A)	44	68	64	56	49	39	28	70

Die Schallwerte beziehen sich nur auf den innenliegenden Ventilator
Gegebenenfalls sind die Zu- und Abluftwerte zu addieren

Datenblatt:	02037286	Position:	728601
Projekt:	Mc Donalds Raststätte Jura West A3	Seite:	10 Von 17
Ort:	Velburg	Datum:	18.07.2024
Anlage:	Küche	LV-Position:	



Technische Daten Abluft

Außenschale:	mm	1,0 Verzinkt u. beschichtet, RAL 9002	Baugröße:	Sonder
Innenschale:	mm	1,0 Verzinkt	Lage der Bedienseite:	links
Bodenschale:	mm	53,0 Verzinkt	Lage der Anschlüsse:	links
Wandstärke:	mm	53,0 Verzinkt	Isolierung Dach/Boden:	Mineralfaser 99 kg/m³
Abmessungen (LxBxH):	mm	6000x1121x1225	Isolierung Wände:	Mineralfaser 99 kg/m³
Luftgeschwindigkeit:	m/sec	1,37	Geschwindigkeitsklasse:	V1
Gewicht:	kg	1309	Ausführung:	VDI 6022

(ABL) Ansaugkammer	VZB/VZ/VZ	Gewicht: 47 kg	Länge: 2 mm	Druckabfall: 1 Pa
---------------------------	------------------	-----------------------	--------------------	--------------------------

Anschluss:

Lage	Stirnseite
Material:	Verzinkt
Ausführung:	Flexstutzen, hitzebeständig
Potentialausgleich:	Ja
Abmessungen (B x H)	956 x 1159

Gitterrost:	Ohne
--------------------	------

Ausführung:	Festwand	Wanne:	RAL/V2A
		Ablauf:	Ja

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
	Siphon SN	

Datenblatt:	02037286	Position:	728601
Projekt:	Mc Donalds Raststätte Jura West A3	Seite:	11 Von 17
Ort:	Velburg	Datum:	18.07.2024
Anlage:	Küche	LV-Position:	



(ABL) Filter	VZB/VZ/VZ	Gewicht: 107 kg	Länge: 675 mm	Druckabfall: 211 Pa
---------------------	------------------	------------------------	----------------------	----------------------------

Fabrikat:	ROX	Filterwartung:	Klemmschiene
Reservefilter:	1 Satz	Rahmen:	Verzinkt
		Manometer:	DPA2500 mit Display

1.Filterstufe

Filtertyp:	Metallfilter	Energieeffizienzklasse:	-
Filterklasse EN 779:2012:	G2	Filterfläche:	m ² 0,57
Filterklasse ISO16890:	Coarse 30%	Medium:	Aluminiumgestrick
ΔP Anfang:	Pa 50		
ΔP End:	Pa 120		
Max. Druckverlust:	Pa 150		
ΔP Dimensionierung:	Pa 85		
Typ/Größe/Anzahl	Fettfilter 59259225	592*592*25 mm	1 Stück
	Fettfilter 28759225	592*287*25 mm	1 Stück
	Fettfilter 28759225	287*592*25 mm	1 Stück

2.Filterstufe

Filtertyp:	Kurztasche	Energieeffizienzklasse:	E
Filterklasse EN 779:2012:	M5	Filterfläche:	m ² 5,2
Filterklasse ISO16890:	ePM10 50%	Medium:	Synt. Faser
ΔP Anfang:	Pa 53		
ΔP End:	Pa 200		
Max. Druckverlust:	Pa 250		
ΔP Dimensionierung:	Pa 126		
Typ/Größe/Anzahl	Basic-Flo A5/370	592*592*370 mm	1 Stück
	Basic-Flo A5-63/370	592*287*370 mm	1 Stück
	Basic-Flo C5/370	287*592*370 mm	1 Stück

Ausführung:	Revisionstüre	Wanne:	RAL/V2A
Verschlüsse:	Drehriegel	Ablauf:	Ja

Scharniere:	3D-Scharniere
--------------------	---------------

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
	Siphon SN	
	Türfeststeller	

Datenblatt: 02037286 Position: 728601
 Projekt: Mc Donalds Raststätte Seite: 12 Von 17
 Ort: Velburg Datum: 18.07.2024
 Anlage: Küche LV-Position:



(ABL) Ventilator VZB/VZ/VZ Gewicht: 259 kg Länge: 855 mm Druckabfall: 0 Pa
Prozessluftventilator **Q2M-J3B4G-SAB**
Effizienzstatus (eintouriger Motoren) **erfüllt ErP-Anforderungen für 2015**

Fördermedium: Atmosphärische Luft
 Volumenstrom im Eintritt: q_v 5500 m³/h
 Totaldruckerhöhung: p_F 1013 Pa
 Statische Druckerhöhung: p_{sF} 870 Pa
 Ansaugdruck: p_a 101300 Pa
 Dichte des Mediums: ρ 1.2 kg/m³
 Temperatur des Mediums: T 20 °C
 Max. zulässige Mediumtemperatur: T_{max} 60 °C
 Drehzahl: n 1887 1/min
 Maximal zulässige Drehzahl: n_{max} 3600 1/min
 Wirkungsgrad im Optimalpunkt: η_{opt} 64 %
 Wirkungsgrad im Betriebspunkt: η 64 %
 Leistungsbedarf an Ventilatorwelle: P_a 2.07 kW
 Leistungsbedarf an Motorwelle: P_m 2.07 kW
 Maximaler Leistungsbedarf an Motorwelle: P_{max} 2.08 kW
 Massenträgheitsmoment an Ventilatorwelle: J 0.44 kg*m²
 Hochlaufzeit (Schweranlauf beachten bei Direkteinschaltung und $t_A > 6$ sec !): t_A 4.2 sec
 Freiansaug-Schalldruckpegel in 1 m im Freien: L_{PA5} 79 dB
 Gehäuse-Schalldruckpegel in 1 m Abstand im Freien (ohne Motor): L_{PA2} 55 dB
 Schallpegelangaben nach DIN 45635: (ohne schalltechnische Maßnahmen)

Motordaten

Motorart: Standard
 Fabrikat: Simotop
 Schutzart: IP55*
 Isolationsklasse: F
 Nennleistung: P_N 2.20 kW
 Nenndrehzahl: n_N 1430 1/min
 Frequenz: f_N 50 Hz
 Spannung: U_N 400Y V
 Nennstrom ca.: I_N bei 400Y V: 4.47 A
 Typ: T3A 100L1-4
 Bauform: B5
 Eff-/Temp.Kl: IE3
 Farbe: RAL 7024
 Gewicht ca.: G 29 kg
 Schallpegel: L_{PA} 53 dB
 ca.: L_{WA} 65 dB

ErP-Daten im Effizienzoptimum bei Dichte 1.20 kg/m³

Mess- / Effizienzkategorie
 Status der Drehzahlregelung A / statisch
 Gesamteffizienz (η_{opt}) muss installiert werden 58.7 %
 Erreichter Effizienzgrad (η_{ist}) 65.5
 Geforderter Effizienzgrad für 2013 / 2015 (N) 58 / 62
 Volumenstrom (V_{opt}) 5470 m³/h
 Druckerhöhung (Δp_{opt}) 877 Pa
 Ventilatorleistung (P_{vopt}) 1887 1/min
 Motoreingangsleistung (P_{1opt}) 2.27 kW
 Spezifisches Verhältnis (d_{dopt}) 1.009

f	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
Lw o	77	82	77	80	77	78	71	dB
Lw i	71	82	78	72	70	69	62	dB

Ausführung: Revisionstüre Wanne: RAL/V2A
 Verschlüsse: Drehriegel Ablauf: Ja
 Scharniere: 3D-Scharniere

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
	Frequenzumrichter Danfoss FC102 H3 IP20 3kW für den Einbau im Schaltschrank	
	Ventilator geeignet für eine Fördermediums-Dauertemperatur von max. 60 °C geeignet	
	Kaltleiter PTC	
	Ansaugschutzgitter von RLME6 4045	

Software ALAG

[02.05.2024]

Version 1.23/4.2



Datenblatt:

Projekt:

Ort:

Anlage:

02037286
Mc Donalds Raststätte
Jura West A3
Velburg
Küche

Position:

Seite:

Datum:

LV-Position:

728601
13 Von 17
18.07.2024



Hinweise:

Die Einbauverluste des Ventilators sind leistungsmäßig berücksichtigt
Ausgelegt inklusive Feuchteberücksichtigung
Der Betriebspunkt ist nur Einsatz eines Frequenzumrichters zu erreichen
Laststrom-Rep.Schalter vor dem Frequenzumformer und dann auf Motor verdrahtet sowie ein Differenzdruckfühler auf den FU verdrahtet

(ABL) Abströmkammer

VZB/VZ/VZ

Gewicht: 84 kg

Länge: 481 mm

Druckabfall: 45 Pa

Anschluss:

Lage

Material:

Ausführung:

Potentialausgleich:

Dach
Verzinkt u. lackiert
Wurfdüse Regensicher,
einseitig ausblasend
Ja

Jalousieklappe:

Anordnung:

Material:

Ausführung:

Dichtigkeit:

Stellhebel:

Stellmotor:

Abmessungen (B x H x T):

Innen
Aluminium
Zahnrad
Klasse 2
Innen
Auf/Zu 24V
715 x 314 x 115

Abmessungen (B x H)

715 x 314

Gitterrost:

Ohne

Wanne:

RAL/V2A

Ausführung:

Verschlüsse:

Scharniere:

Revisionstüre

Drehriegel

3D-Scharniere

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
	Türfeststeller	



Datenblatt:	02037286	Position:	728601
Projekt:	Mc Donalds Raststätte Jura West A3	Seite:	14 Von 17
Ort:	Velburg	Datum:	18.07.2024
Anlage:	Küche	LV-Position:	



(ABL) KVS Abluft	VZB/VZ/VZ	Gewicht: 246 kg	Länge: 625 mm	Druckabfall: 68 Pa
Typ:	CW-HZ.G-4.0-790-1140-16R-6-Cu0,35-AE0,2-AISI304-1-Cu 3/4"-E1-4-L-0			

Betriebspunkt Winter

Medium

Wärmeträger:	AntifrogenN
Durchsatz:	m³/h 1,90
Temp. ein:	°C -5,50
Temp. aus:	°C 16,00
Füllmenge:	l 68,00
Druckverlust:	kPa 119,00
Mediumsgeschwindigkeit:	m/s 1,65
Flächenreserve:	% 0,00
Wirkungsgrad feucht:	% 66,80
Rohre:	
Lamelle:	Alu epoxidbeschichtet
Sammler:	Kupfer
Rahmen:	V2A
Anschlüsse:	Gerade
Frostschutz:	°C -20,00
Gewicht Wärmetauscher:	kg 0,00

Luft

Volumenstrom:	m³/h 5500
Temp. ein:	°C 22,00
Rel. Feuchte ein:	% 30,00
Temp. aus:	°C 1,69
Rel. Feuchte aus:	% 94,00
Druckverlust:	Pa 68
Druckverlust trocken:	Pa 66
Luftgeschwindigkeit:	m/s 1,60
Entfeuchtung:	kg/h 5,50
Leistung:	kW 41,73
Höhe berippt:	mm 1140
Breite berippt:	mm 790
Teilung (AxB):	mm
Lamellenabstand:	mm 4,0
Anzahl Rohrreihen:	16
Anschluss E:	DN20 3/4"
Anschluss A:	DN20 3/4"

Ausführung:	Festwand	Wanne:	RAL/V2A
-------------	----------	--------	---------

Hinweise: This component is not included in the software Eurovent certified

(ABL) Abströmkammer	VZB/VZ/VZ	Gewicht: 76 kg	Länge: 556 mm	Druckabfall: 45 Pa
----------------------------	------------------	-----------------------	----------------------	---------------------------

Anschluss:

Lage	Dach
Material:	Verzinkt u. lackiert
Ausführung:	Wurfdüse Regensicher, einseitig ausblasend
Potentialausgleich:	Ja
Abmessungen (B x H)	715 x 314
Gitterrost:	Ohne

Jalousieklappe:

Anordnung:	Innen
Material:	Aluminium
Ausführung:	Zahnrad
Dichtigkeit:	Klasse 2
Stellhebel:	Innen
Stellmotor:	Auf/Zu 24V
Abmessungen (B x H x T):	715 x 314 x 115
Wanne:	RAL/V2A
Ablauf:	Ja

Ausführung:	Revisionstüre
Verschlüsse:	Drehriegel
Scharniere:	3D-Scharniere

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
	Türfeststeller	

Datenblatt:	02037286	Position:	728601
Projekt:	Mc Donalds Raststätte Jura West A3	Seite:	15 Von 17
Ort:	Velburg	Datum:	18.07.2024
Anlage:	Küche	LV-Position:	



(ABL) KVS Regelgruppe	VZB/VZ/VZ	Gewicht: 186 kg	Länge: 683 mm	Druckabfall: 0 Pa
------------------------------	------------------	------------------------	----------------------	--------------------------

Fabrikat:	ROX
Pumpe:	Einzelpumpe
Regelgruppenart:	Standard
Frostschutzventil:	2-Wege

Ausführung:	Revisionstüre
Verschlüsse:	Drehriegel
Scharniere:	3D-Scharniere

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
	KVS-Regelgruppe	100
	Türfeststeller	

(ABL) Leerkammer	VZB/VZ/VZ	Gewicht: 89 kg	Länge: 747 mm	Druckabfall: 0 Pa
-------------------------	------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------

Fabrikat:	Rox	Küche	
Leistungsteil:	RLT	Volumenstrom:	Kanaldruckregelung
Position:	Intern	Umluft:	Ohne
Regelungsfabrikat:	DEOS	Temperaturregelung:	Zulufttemperatur
Bus-System:	Ohne		Konstant
Handbedienebene:	Ja		
Fernwartung:	Ja		

Ausführung:	Revisionstüre
Verschlüsse:	Drehriegel
Scharniere:	3D-Scharniere

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
	Türfeststeller	

(ABL) Schaltschrank	VZB/VZ/VZ	Gewicht: 171 kg	Länge: 650 mm	Druckabfall: 0 Pa
----------------------------	------------------	------------------------	----------------------	--------------------------

Ausführung:	Revisionstüre
Verschlüsse:	Drehriegel
Scharniere:	3D-Scharniere

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
	Schaltschrank/Regelung einschl. Fernwartung	
	Türfeststeller	

Datenblatt:	02037286	Position:	728601
Projekt:	Mc Donalds Raststätte Jura West A3	Seite:	16 Von 17
Ort:	Velburg	Datum:	18.07.2024
Anlage:	Küche	LV-Position:	



Akustische Daten Abluftgerät

Fortluftstutzen

Frequenz f in Hz	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Summe
Restleistung in dB	65	66	69	74	71	72	65	79
Restleistung in dB(A)	49	57	66	74	72	73	64	78

Abluftstutzen

Frequenz f in Hz	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Summe
Restleistung in dB	69	80	76	66	52	51	42	82
Restleistung in dB(A)	53	71	73	66	53	52	41	76

Schallabstrahlung in die Umgebung (Gehäuseabstrahlung)

Wandstärke: 53 mm

Frequenz f in Hz	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Summe
Restleistung in dB	63	74	67	59	49	41	30	75
Restleistung in dB(A)	47	65	63	59	50	42	28	68

Die Schallwerte beziehen sich nur auf den innenliegenden Ventilator
Gegebenenfalls sind die Zu- und Abluftwerte zu addieren

Datenblatt: 02037286 Position: 728601
 Projekt: Mc Donalds Raststätte Seite: 17 Von 17
 Ort: Jura West A3 Datum: 18.07.2024
 Anlage: Velburg LV-Position: Küche



Geräteart	NWLA	Gerätebauart	ZLA
Nicht-Wohnraum-Lüftungsanlage		Zwei-Richtung-Lüftungsanlage	

Gesamtgeräteeigenschaften:

Art des WRS:	Kreislaufverbundsystem
Thermischer Übertragungsgrad:	68,50 %
Äußere Höchstlecklufrate (+400Pa/-400Pa):	0,32 %
Innere Höchstlecklufrate (250Pa):	0,00 %

SVLint:	419,06 [W/(m³/s)]
SVLint max. 2016:	1635,83 [W/(m³/s)]
SVLint max. 2018:	1385,83 [W/(m³/s)]



Zuluft-Eigenschaften		Abluft-Eigenschaften	
Volumenstrom:	1,53 m³/s	Volumenstrom:	1,53 m³/s
ΔP ext:	500 Pa	ΔP ext:	500 Pa
ΔP s, add:	283 Pa	ΔP s, add:	304 Pa
ΔP s, int:	229 Pa	ΔP s, int:	119 Pa
Filter:	ePM1 55% (F7)	Filter:	ePM10 50% (M5)
Filter Druckverlust anf.:	53 Pa	Filter Druckverlust anf.:	53 Pa
WRG Druckverlust trocken:	105 Pa	WRG Druckverlust trocken:	66 Pa
Vent. Druckverlust tot.:	1012 Pa	Vent. Druckverlust tot.:	1013 Pa
Vent. Druckverlust dyn.:	71 Pa	Vent. Druckverlust dyn.:	90 Pa
Vent. el. Leistung Pm:	2,07 kW	Vent. el. Leistung Pm:	2,27 kW
Vent. stat. Wirkungsgrad:	73,00 %	Vent. stat. Wirkungsgrad:	64,00 %
SVLv:	1189,04 [W/(m³/s)]	SVLv:	1368,30 [W/(m³/s)]

Hinweise

Filterwarnanzeige	Die Filterwarnanzeige wird durch ein Differenzdruckmanometer realisiert. Die Filterüberwachung muss gemäß Richtlinie 1253/2014/EU, wenn nicht im Zubehör enthalten, bauseitig montiert werden.
Thermischer Bypass	Der nach Richtlinie 1253/2014/EU geforderte thermische Bypass des WRS wird über einen am WRS angebrachten Bypass realisiert.
Antrieb	Wird ein Lüftungsgerät ohne Regelung bestellt und geliefert, so ist zur Erfüllung der Richtlinie 1253/2014/EU ein Mehrstufenantrieb oder Drehzahlregler vorzusehen.
Entsorgungshinweis	Zu finden unter www.rox-online.de