

Datenblatt: 02036996
Projekt: Mc Donalds Thiendorf
Ort:
Anlage: Küche Austausch bis
5.600 m³/h

Position: 699601
Seite: 1 Von 1
Datum: 05.05.2023
LV-Position:



Ersatzteilliste

Fabrikat	Artikel	Anlage	Anzahl
ROX	Ventilator RQM F3-4045-BI-WT-M	Zuluft	1
ROX	Motor 150-70 / IE5-10 2,80 kW	Zuluft	1
ROX	Ventilator RLM E6-4045-BE-H5-L	Abluft	1
ROX	Motor 90 / IE4-8 4,00 kW	Abluft	1
ROX	Kühler XRCAF 0670 T022 04 F30 E006 2*5/8 2*7/8 (R2) (8mm)	Zuluft	1
ROX	Metallfilter Fettfilter 59259225	Abluft	1
ROX	Metallfilter Fettfilter 28759225	Abluft	1
ROX	Metallfilter Fettfilter 28759225	Abluft	1
ROX	Taschenfilter Basic-Flo A5/520	Abluft	1
ROX	Taschenfilter Basic-Flo A5-63/520	Abluft	1
ROX	Taschenfilter Basic-Flo C5/520	Abluft	1
ROX	Kurztasche Basic-Flo A5/370	Zuluft	1
ROX	Kurztasche Basic-Flo A5-63/370	Zuluft	1
ROX	Kurztasche Basic-Flo C5/370	Zuluft	1
ROX	Kurztasche Hi-Flo XLT 7/370 50+	Zuluft	1
ROX	Kurztasche Hi-Flo XLT 7/370 50+	Zuluft	1
ROX	Kurztasche Hi-Flo XLT 7/370 50+	Zuluft	1
ROX	Plattentauscher H2A1000-0825-027-2EOO-2-4-2-0965		1