

Datenblatt:

Projekt:

Ort:

Anlage:

02307285
16025288

Wetterschutzgitter AUL

Position:

Seite:

Datum:

LV-Position:

728504
1 Von 2
06.08.2024



Sachbearbeiter:	Neuburger	Anzahl:	1 Stück
Bauart:	HYD S Außenaufstellung		
Grundrahmen:	Lackiert 160 mm, 42,21 kg		
Zwischenrahmen:	Ohne		
Gesamtgewicht:	360 kg		
Thermische Entkopplung:	T2/TB4		
CAL (R)@-400 Pa:	0,327 dm³/(sm²)		
CAL (R)@+400 Pa:	0,403 dm³/(sm²)		
Zubehör:	Dach umlauf. 100mm		

Technische Daten Zuluft

Außenschale:	mm	1,0 Verzinkt	Baugröße:	625
Innenschale:	mm	1,0 Verzinkt	Lage der Bedienseite:	rechts
Bodenschale:	mm	53,0 Verzinkt	Lage der Anschlüsse:	rechts
Wandstärke:	mm	53,0 Verzinkt	Isolierung Dach/Boden:	Mineralfaser 99 kg/m³
Abmessungen (LxBxH):	mm	641x1661x1740	Isolierung Wände:	Mineralfaser 99 kg/m³
Luftgeschwindigkeit:	m/sec	1,88	Geschwindigkeitsklasse:	V3
Gewicht:	kg	299	Ausführung:	Standard

(ZUL) Ansaugkammer	VZ/VZ/VZ	Gewicht: 212 kg	Länge: 445 mm	Druckabfall: 3 Pa
--------------------	----------	-----------------	---------------	-------------------

<u>Anschluss:</u>		<u>Jalousieklappe:</u>	
Lage	Stirnseite	Anordnung:	Innen
Material:	Verzinkt	Material:	Aluminium
Ausführung:	Standard Wetterschutzgitter	Ausführung:	Zahnrad
Potentialausgleich:	Ja	Dichtigkeit:	Klasse 2
		Stellhebel:	Innen
		Stellmotor:	Belimo SM24A auf/zu
Abmessungen (B x H)	1496 x 1594	Abmessungen (B x H x T):	1256 x 1414 x 115
Gitterrost:	Ohne		

Ausführung:	Revisionstüre	Wanne:	RAL/V2A
Verschlüsse:	Hebelverschluß	Ablauf:	Ja
Scharniere:	3D-Scharniere		

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
	Siphon SN	
	Türfeststeller	



Datenblatt:02307285

Projekt:16025288

Ort:

Anlage:Wetterschutzgitter AUL

Position:728504

Seite:2 Von 2

Datum:06.08.2024

LV-Position:



(ZUL) Abströmkammer

VZ/VZ/VZ

Gewicht: 87 kg

Länge: 1 mm

Druckabfall: 3 Pa

Anschluss:

Lage

Material:

Ausführung:

Potentialausgleich:

Abmessungen (B x H)

Gitterrost:

Stirnseite

Verzinkt

Flexstutzen

Ja

1496 x 1674

Ohne

Ausführung:

Festwand

Geräteart	NWLA	Gerätebauart	ELA
Nicht-Wohnraum-Lüftungsanlage		Ein-Richtung-Lüftungsanlage	

Gesamtgeräteeigenschaften:

Art des WRS:	Keine
Thermischer Übertragungsgrad:	0,00 %
Äußere Höchstlecklufrate (+400Pa/-400Pa):	0,00 %
Innere Höchstlecklufrate (250Pa):	0,00 %

KeineDatenExternerVentilator

Hinweise

Filterwarnanzeige	Die Filterwarnanzeige wird durch ein Differenzdruckmanometer realisiert. Die Filterüberwachung muss gemäß Richtlinie 1253/2014/EU, wenn nicht im Zubehör enthalten, bauseitig montiert werden.
Thermischer Bypass	Der nach Richtlinie 1253/2014/EU geforderte thermische Bypass des WRS wird über einen am WRS angebrachten Bypass realisiert.
Antrieb	Wird ein Lüftungsgerät ohne Regelung bestellt und geliefert, so ist zur Erfüllung der Richtlinie 1253/2014/EU ein Mehrstufenantrieb oder Drehzahlregler vorzusehen.
Entsorgungshinweis	Zu finden unter www.rox-online.de

