

Datenblatt:

Projekt:

Ort:

Anlage:

02037312

Coca Cola Halle

2407/20016

Position:

Seite:

Datum:

LV-Position:

731201

1 Von 1

11.10.2024



Ersatzteilliste

Fabrikat	Artikel	Anlage	Anzahl
Rox	Ventilator RQM F3-6371-BI-YT-M	Zuluft	1
Rox	Motor 220-110 / IE5-20 11,00 kW	Zuluft	1
Rox	Ventilator RQM F3-6371-BI-YN-M	Abluft	1
Rox	Motor 220-100 / IE5-10 6,50 kW	Abluft	1
Rox	Kühler XRCAG 1335 T038 02 F25 E038 DN 65 DN 65	Zuluft	1
Rox	Taschenfilter L Hi-Flo UF UF9 80+	Zuluft	4
Rox	Taschenfilter L Hi-Flo UF UF9-60 80+	Zuluft	2
Rox	Taschenfilter L Hi-Flo UF UH9 80+	Zuluft	2
Rox	Taschenfilter L Standard-Flo UF7 35+	Zuluft	4
Rox	Taschenfilter L Standard-Flo UF7-63 35+	Zuluft	2
Rox	Taschenfilter L Standard-Flo UH7 35+	Zuluft	2
Rox	Taschenfilter L Hi-Flo UF UF6	Abluft	4
Rox	Taschenfilter L Hi-Flo UF UF6-63	Abluft	2
Rox	Taschenfilter L Hi-Flo UF UH6	Abluft	2
Rox	Plattentauscher KG-100/P3/1595/USK146,H		1

