

Datenblatt:	02037312	Position:	731211
Projekt:	Coca Cola Halle 2407/20016	Seite:	1 Von 2
Ort:		Datum:	02.10.2024
Anlage:	WP-Einheit	LV-Position:	



Sachbearbeiter:	Brenner	Anzahl:	1 Stück
Bauart:	HYD S Außenaufstellung, VDI 6022		
Grundrahmen:	verstärkt 180 mm		
Zwischenrahmen:	Ohne		
Gesamtgewicht:	Ca. 3.300 kg		
Thermische Entkopplung:	T2/TB4		
CAL (R)@-400 Pa:	0,327 dm³/(sm²)		
CAL (R)@+400 Pa:	0,403 dm³/(sm²)		
Zubehör:	Dach umlauf. 100mm		
	Transportrohre		
	Dämmstreifen		

Datenblatt:

Projekt:

Ort:

Anlage:

02037312
Coca Cola Halle
2407/20016
WP-Einheit

Position:

Seite:

Datum:

LV-Position:

731211
2 Von 2
02.10.2024



Technische Daten Zuluft

Außenschale:	mm	1,0 Verzinkt u. beschichtet, RAL9002	Baugröße:	Sonder
Innenschale:	mm	1,0 Verzinkt	Lage der Bedienseite:	rechts
Bodenschale:	mm	53,0 Verzinkt	Lage der Anschlüsse:	rechts
Wandstärke:	mm	53,0 Verzinkt	Isolierung Dach/Boden:	Mineralfaser 99 kg/m³
Abmessungen (LxBxH):	mm	1340x1400x2306	Isolierung Wände:	Mineralfaser 99 kg/m³
Luftgeschwindigkeit:	m/sec	,00	Geschwindigkeitsklasse:	V1
Gewicht:	kg	436	Ausführung:	VDI 6022

(ZUL) Ansaugkammer

VZB/VZ/VZ

Gewicht: 229 kg

Länge: 625 mm

Druckabfall: 0 Pa

Gitterrost:

Ohne

Ausführung:	Revisionswand auf Bedien- und Rückseite	Wanne:	V2A
Verschlüsse:	Drehriegel	Beleuchtung: mit Verdrahtung:	IP 65 Feuchtraumleuchte Ja

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
	Breites Eckprofil und Festteil unten wie gezeichnet, Durchbrüche Rücksprache A.Brenner Leuchtmittel 230V	

(ZUL) Abströmkammer

VZB/VZ/VZ

Gewicht: 207 kg

Länge: 520 mm

Druckabfall: 0 Pa

Gitterrost:

Ohne

Ausführung:	Revisionswand auf Bedien- und Rückseite	Wanne:	V2A
Verschlüsse:	Drehriegel	Ablauf:	Ja

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
	Breites Eckprofil und Festteil unten wie gezeichnet, Durchbrüche Rücksprache A.Brenner Siphon DS	

