






Lieferung in einem Bauteil				
Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: McDonald's Deutschland LLC	ROX-Datenblatt: 02037339	Bauart: HYD S Außenaufstellung	Softwareversion: 1.22/4.1
Datum:	Strasse:	ROX-Position: 733902	Zuluft: BGR Sonder 5600m3/h 500Pa ext.	Sachbearbeiter: M.Leis / So
Stempel u.	Ort:	Ausführung: 2	Abluft: BGR Sonder 5600m3/h 500Pa ext.	Datum: 24.07.2024 / 16.04.2025
Unterschrift	Projekt: MxDonald's Winsen (Luhe)	Anzahl: 1	Farbton außen: RAL 9002	Dach umlauf. 100mm
	Anlage: Austauschgerät Lobby 5600m³/h		Farbton innen: ohne	Gewicht: ca. 2300kg