

Klaus Heuser GmbH
August-Borsig-Str. 9, D-56070 Koblenz

Bezeichnung: Mülheim Kärlich - Eventhalle - Kreis 1 v 3
eigene Anl.-Nr.: 7348.01

Anlage

Hersteller	ROX/MITSUBISHI	Inventar-Nr.	
Typ	ZM200YKA2	Kostenstelle	
Seriennummer		Abteilung	Kreis 1 von 3
Baujahr	2025	Inbetriebnahmedatum	31.12.2025
Standort			
Kältemittel	R 32		
Menge	6,30 kg		
GWP der Anlage	4,3 t-CO ₂ -Äquivalent		
Öl		Wartungsintervall	jährlich
Menge	0,00 Liter	Anlagenstatus	in Betrieb
Einsatzgebiet	Wärmepumpen Luft / Luft		
Art der Kühlung	Normalkühlung		
automatische Leckageüberwachung vorhanden	nein	Zulässiger Betriebsüberdruck auf	
hermetische Anlage, vom Hersteller befüllt	nein	HD-Seite	0,00 bar
		ND-Seite	0,00 bar
Bemerkung			

Angaben zum Betreiber

Klaus Heuser GmbH
August-Borsig-Str. 9
D-56070 Koblenz

Ansprechpartner Martin Bachmann
Telefon 02619826218
Fax
eMail m.bachmann@heuser-koblenz.de
Internet

Zuständiger Kälte-Klima-Fachbetrieb

Rox-Klimatechnik GmbH
Langenbacherstr. 25
D-57586 Weitefeld

Betriebszertifikats-Nr. 68610
Ansprechpartner Kundendienst
Telefon 02743807999
Fax 02743807153
eMail hotline@rox-online.de
Internet www.rox-online.de

Kältemittel

keine Einträge vorhanden

Öl

keine Einträge vorhanden

Prüfungen

Datum	Die Prüfungsanforderungen wurden	Sachkundiger	Art der Prüfung
31.12.2025	erfüllt	Eybo, Omar	Dichtheitsprüfung

Reparatur/Wartung

keine Einträge vorhanden

Leckagerate / Kältemittelverlust

Jahr	Leckagerate	kummulierter Kältemittelverlust		Gesamt-Füllmengen
		nur Einzelverluste (< 3%)	alle Verluste (inkl. Havarien)	
2025	0,00 kg/a	0,00 %	0,00 %	6,30 kg

Der aktuelle spezifische Kältemittelverlust beträgt 0,00 %. Stand der Technik sind 3 % .