





Lieferung in einem Bauteil

Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: McDonald´s Deutschland LLC	ROX-Datenblatt: 02037500	Bauart: HYD S Außenaufstellung	Softwareversion: 1.22/4.1
Datum:	Strasse: Drygalski-Allee 51	ROX-Position: 7500	Zuluft: BGR Sonder 5650m3/h 450Pa ext.	Sachbearbeiter: Leis Reifenröther, Solbach
	Ort: 81477 München		Abluft: BGR Sonder 5850m3/h 500Pa ext.	Datum: 29.07.2025
Stempel u.	Projekt: Mc Donalds Restaurant		Farbton außen: RAL 9002	Dach umlauf. 100mm
Unterschrift	Anlage: NSO 2025 Küche	Anzahl: 1	Farbton innen: ohne	Gewicht: ca. 2600kg