






Lieferung in einem Bauteil				
Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: McDonald's Deutschland LLC	ROX-Datenblatt: 02037459	Bauart: HYD S Außenaufstellung	Softwareversion: 1.22/4.1
Datum:	Strasse: Drygalski-Allee 51	ROX-Position: 745901	Zuluft: BGR Sonder 6600m3/h 500Pa ext.	Sachbearbeiter: S.Runkel
	Ort: 81477 München	Ausführung: 1	Abluft: BGR Sonder 6600m3/h 500Pa ext.	Datum: 06.10.2025
Stempel u.	Projekt: McDonald's Lübbenau/Spreewald - Groß Beuchow, LPG-Str. 1a		Farbton außen: RAL 9002	Dach umlauf. 100mm
Unterschrift	Anlage: Austauschgerät Küche 6600m³/h - 2025	Anzahl: 1	Farbton innen: -	Gewicht: ca. 2850kg