

**Datenblatt:** 02087539  
**Projekt:** McDonald's Restaurant  
Vriezenveen  
**Ort:**  
**Anlage:** Küche PWT

**Position:** 753901  
**Seite:** 1 Von 1  
**Datum:** 03.07.2025  
**LV-Position:**



## Ersatzteilliste

Fabrikat	Artikel	Anlage	Anzahl
ROX	Ventilator RLM E6-5056-BE-VN-L	Abluft	1
ROX	Motor 112 / IE4-6 5,50 kW	Abluft	1
ROX	Ventilator RLM E6-5056-BI-YN-M	Zuluft	1
ROX	Motor 220-100 / IE5-10 6,50 kW	Zuluft	1
ROX	Kühler XRCAF 0625 T038 06 F40 E014 3*7/8 3*7/8 (R2) (8mm)	Zuluft	1
ROX	Taschenfilter Hi-Flo XLT 7/520 50+	Zuluft	2
ROX	Taschenfilter Hi-Flo XLT 7/520 50+	Zuluft	1
ROX	Taschenfilter Hi-Flo XLT 7/520 50+	Zuluft	2
ROX	Metallfilter Fettfilter 59259225	Abluft	2
ROX	Metallfilter Fettfilter 28759225	Abluft	1
ROX	Metallfilter Fettfilter 28759225	Abluft	2
ROX	Taschenfilter Hi-Flo XLT 7/520 50+	Abluft	2
ROX	Taschenfilter Hi-Flo XLT 7/520 50+	Abluft	1
ROX	Taschenfilter Hi-Flo XLT 7/520 50+	Abluft	2
ROX	Plattentauscher SG-120/AX/1629/BSK190,L		1