






Abluftstutzen von Stirnseite auf Bedienseite geändert

Lieferung in einem Bauteil

Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: McDonald's Immobilien GmbH	ROX-Datenblatt: 02037467	Bauart: HYD S Außenaufstellung	Softwareversion: 1.22/4.1
Datum:	Strasse: Drygalski-Allee 51	ROX-Position: 746701	Zuluft: BGR Sonder 6600m3/h 500Pa ext.	Sachbearbeiter: S.Runkel
	Ort: 81477 München	Ausführung: 3	Abluft: BGR Sonder 6600m3/h 500Pa ext.	Datum: 24.04.2025
Stempel u.	Projekt: McDonald's Lutherstadt Eisleben, Am Helftaer Anger 2		Farbton außen: RAL 9002	Dach umlauf. 100mm
Unterschrift	Anlage: Austauschgerät Küche 6600m³/h - 2025	Anzahl: 1	Farbton innen: -	Gewicht: ca. 3100kg