

Datenblatt: 02037465
Projekt: RLT Sanierung EG
Ort:
Anlage: EG

Position: 746501
Seite: 1 Von 1
Datum: 09.07.2025
LV-Position:



Ersatzteilliste

Fabrikat	Artikel	Anlage	Anzahl
Rox	Ventilator RQM F3-5056-BI-YN-M	Zuluft	2
Rox	Motor 220-100 / IE5-10 6,50 kW	Zuluft	2
Rox	Ventilator RLM E6-6371-BE-VR-L	Abluft	1
Rox	Motor 112 / IE4-6 11,00 kW	Abluft	1
Rox	Kühler XRCAF 2150 T022 04 F40 E011 3*5/8 3*7/8 (R2) (8mm)	Zuluft	1
Rox	Taschenfilter Hi-Flo XLT 7/520 50+, 592x592x520	Zuluft	8
Rox	Metallfilter Fettfilter-Sonderausführung 122061048, 1220x610x48	Abluft	4
Rox	Taschenfilter Hi-Flo XLT 7/520 50+, 592x592x520	Abluft	8
Rox	KVS HW-HZ.G-2.2-2255-1200-16R-14-Cu0,35-AI0,2-FeZn-1-Cu-1 1/2"-E2-4-L-0	Zuluft	1
Rox	KVS CW-HZ-2.5-2250-1140-18R-14-Cu0,35-AE0,2-AISI3041-Cu- 1 1/2"-E2-4-L-0	Abluft	1
Rox	Wärmepumpe PUZ-ZM250YKA2	Zuluft	3
Rox	Anschluss-Kit PAC-IF013	Zuluft	1
Rox	Anschluss-Kit PAC-SIF013	Zuluft	2