

Datenblatt:	02037306	Position:	730602
Projekt:	Mc Donalds Berlin	Seite:	1 Von 1
Ort:	Berlin	Datum:	26.02.2025
Anlage:	Zu-/Abluft Lobby	LV-Position:	



Ersatzteilliste

Fabrikat	Artikel	Anlage	Anzahl
Rox	Ventilator RQM F3-4550-BI-YG-M	Abluft	1
Rox	Motor 220-55 / IE5-10 4,30 kW	Abluft	1
Rox	Ventilator RQM F3-4550-BI-YG-M	Zuluft	1
Rox	Motor 220-55 / IE5-10 4,30 kW	Zuluft	1
Rox	Verdampfer DV / 35 / 996 / 6 R / 26 K / 2.5 Cu,9.5x0.50/Al-L1	Zuluft	1
Rox	Kurztasche Basic-Flo A5/370	Abluft	2
Rox	Kurztasche Basic-Flo A5-63/370	Abluft	2
Rox	Taschenfilter Hi-Flo XLT 7/520 50+	Zuluft	2
Rox	Taschenfilter Hi-Flo XLT 7/520 50+	Zuluft	2
Rox	KVS CW-HZ.G-2.5-1045-840-14R-6-Cu0,35-Al0,2-AlMg3-1-Cu 1"-E2-4-L-0	Abluft	1
Rox	KVS HW-HZ.G-2.4-1045-900-14R-6-Cu0,35-Al0,15-FeZn-1-Cu 1"-E2-4-L-0	Zuluft	1