




Wartungsraum zwischen Zuluftgerät und Küchengerät maximal 800mm!!

REV1 - Alle Türen zu Reviwänden geändert		Lieferung in 4 Bauteilen		
Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: Mc Donalds Deutschland LLC	ROX-Datenblatt: 02037306	Bauart: HYD LC Innenaufstellung	Softwareversion: 1.23/4.2
Datum:	Strasse: Drygalski-Allee 51	ROX-Position: 730602	Zuluft: BGR Sonder 7500m3/h 500Pa ext.	Sachbearbeiter: M.Leis
	Ort: 81477 München	LvPosition:	Abluft: BGR Sonder 7500m3/h 500Pa ext.	Datum: 26.02.2025
Stempel u.	Projekt: Mc Donalds Berlin, Rudower Straße		Farbton außen: ohne	
Unterschrift	Anlage: Zu-/Abluft Lobby	Anzahl: 1	Farbton innen: ohne	Gewicht: ca. 2400kg

