

Datenblatt: 02037541
Projekt: Autohof Denkendorf
Ort:
Anlage: Gastraum

Position: 754102
Seite: 1 Von 3
Datum: 23.07.2025
LV-Position:



Sachbearbeiter:	S. Runkel	Anzahl:	1 Stück
Bauart:	HYD LC Außenaufstellung, VDI 6022		
Grundrahmen:	Ohne		
Zwischenrahmen:	Ohne		
Gesamtgewicht:	1250 kg		
Thermische Entkopplung:	T2/TB2		
CAL (R)@-400 Pa:	0,327 dm³/(sm²)		
CAL (R)@+400 Pa:	0,403 dm³/(sm²)		
Zubehör:	Dach umlauf. 100mm		

Datenblatt: 02037541
 Projekt: Autohof Denkendorf
 Ort:
 Anlage: Gastraum

Position: 754102
 Seite: 2 Von 3
 Datum: 23.07.2025
 LV-Position:



Technische Daten Zuluft

Außenschale:	mm	1,0 Verzinkt u. beschichtet, RAL7040	Baugröße:	Sonder
Innenschale:	mm	1,0 Verzinkt	Lage der Bedienseite:	Rechts
Bodenschale:	mm	53,0 Verzinkt	Lage der Anschlüsse:	Rechts
Wandstärke:	mm	53,0 Verzinkt	Isolierung Dach/Boden:	Mineralfaser 99 kg/m³
Abmessungen (LxBxH):	mm	1021x1220(1985)x655	Isolierung Wände:	Mineralfaser 99 kg/m³
Luftgeschwindigkeit:	m/sec	1,43	Geschwindigkeitsklasse:	V1
Gewicht:	kg	540	Ausführung:	VDI 6022

(ZUL)

Verdampfer/Verflüssiger

VZB/VZVZ

Gewicht: 461 kg

Länge: 475 mm

Druckabfall: 50 Pa

Fabrikat:	Rox	Typ:	XRCAF 0900 T010 03 F30 E002 1*5/8 1*7/8 (R2) (8mm)	
Rohre:	Kupfer	Wärmeträger:	R32	
Lamelle:	Aluminium	Gewicht Wärmetauscher:	25,3	
Sammler:	Kupfer	Medium		
Rahmen:	Alu	Durchsatz:	m³/h	187,00
Anzahl Rohrreihen:	3	Temp. ein:	°C	8,50
Lamellenabstand:	mm 3,00	Temp. aus:	°C	45,00
Anschlüsse:	Gerade	Füllmenge:	l	3,40
Anschluss E:	1*5/8	Druckverlust:	kPa	22,80
Anschluss A:	1*7/8			
Höhe berippt:	mm 375			
Breite berippt:	mm 48			
		Luft	kühlen	heizen
		Volumenstrom:	m³/h	3100
		Temp. ein:	°C	28,00
		Rel. Feuchte ein:	%	50,00
		Temp. aus:	°C	18,00
		Rel. Feuchte aus:	%	85,00
		Druckverlust:	Pa	50
		Leistung gesamt:	kW	12,88
		Leistung sensibel:	kW	10,57
		Leistung latent:	kW	2,31
		Flächenreserve	%	12,00

Ausführung: Revisionswand
Verschlüsse: Drehriegel

Wanne: RAL/V2A

Zubehör

Artikelnummer

Beschreibung

Gewicht

WP-Inverter 1 x PUZ- ZM140YKA
 1x PAC-IF013
 Gaswarner 1x Gas Detector, MGS450 IPP66 R32 1KPPM
 Service Display PAC-SK52ST
 Werksverrohrung R32

Hinweise: This component is not included in the software Eurovent certified

Datenblatt: 02037541
Projekt: Autohof Denkendorf
Ort:
Anlage: Gastraum

Position: 754102
Seite: 3 Von 3
Datum: 23.07.2025
LV-Position:



(ZUL) TAS	VZB/VZ/VZ	Gewicht: 51 kg	Länge: 350 mm	Druckabfall: 13 Pa
Fabrikat:	Rox			
Material:	PPTV	Führung:	V2A	
Ausführung:	Revisionswand	Wanne:	RAL/V2A	
Verschlüsse:	Drehriegel	Ablauf:	Ja	

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
	Siphon DS	

(ZUL) Abströmkammer	VZB/VZ/VZ	Gewicht: 28 kg	Länge: 1 mm	Druckabfall: 3 Pa
----------------------------	------------------	-----------------------	--------------------	--------------------------

Anschluss:

Lage	Stirnseite
Material:	Verzinkt
Ausführung:	Dämmstutzen VDI6022
Potentialausgleich:	Ja
Abmessungen (B x H)	1055 x 589

Gitterrost:	Ohne
-------------	------

Ausführung:	Festwand
Hinweise:	Ausblasschutzgitter inkl.