

Datenblatt:	02037568	Position:	756801
Projekt:	Dr. Lohmann Emmerthal	Seite:	1 Von 1
Ort:		Datum:	21.10.2025
Anlage:	Zuluft RLT 01	LV-Position:	



Ersatzteilliste

Fabrikat	Artikel	Anlage	Anzahl
Rox	Ventilator GKHM 500-CIB.160.6IF IE Gen3 (3~380-480V)	Zuluft	1
Rox	Motor 4,50 kW	Zuluft	1
Rox	Kühler XRCAF 1155 T017 06 F60 E006 3*5/8 3*7/8 (R2) (8mm)	Zuluft	1
Rox	Kurztasche Hi-Flo UF UF7/370 50+	Zuluft	2
Rox	Kurztasche Hi-Flo UF UH7/370 50+	Zuluft	1
Rox	KVS HW-HZ.G-2.6-1320-780-14R-6-Cu0,35-Al0,15-FeZn-1-Cu 1"-E2-4-L-0	Zuluft	1