


Vom Kunden geprüft und genehmigt				Lieferung in 8 Bauteilen			
Datum:				Kunde: HVL GmbH			
Stempel u. Unterschrift				Strasse: Europaallee 5			
				Ort: 54343 Föhren			
				Projekt: Dr. Oetker Connect			
				Anlage: Gerät 3 Technikraum			
				Anzahl: 1			
				Bauart: HYD LC Innenaufstellung			
				Zuluft: BGR 300 8000m3/h 500Pa ext.			
				Abluft: BGR 300 8000m3/h 500Pa ext.			
				Farbton außen: RAL 9002			
				Farbton innen: RAL 9002			
				Gewicht: ca. 2890 kg			
				Softwareversion: 1.24/4.2			
				Sachbearbeiter: S. Runkel			
				Datum: 04.09.2025			