

Projekt T&R - Raststätte am Fichtenplan Nord				Bauteil Lüftung												
Erstellt am		18.Nov.2024		Geplant : K. Werner		Höchste Seitenzahl:						120				
Letzte Änderung am:		25.Nov.2024		Gezeichnet : K. Werner		Anzahl der Seiten :						73				
Geprüft am:		.Nov.2024		Name : Hr. Strunk												
->vorherige Seite																
Folgeblatt -> 1.a																
			Datum	25.Nov.2024	T&R - Raststätte am Fichtenplan Nord Lüftung				Deckblatt		Fabr.. Nr. 7329		= RLT		Blatt 1	
				KW							+					
Änderung	Datum	Name														
										Auftr. Nr. 24585		Z.Nr.: 9842		Blatt 120		

			Datum	25.Nov.2024	T&R - Raststätte am Fichtenplan Nord Lüftung			Leistungsdaten	Fabr.. Nr. 7329		= RLT		
				KW							+	Blatt	1.a
Änderung	Datum	Name							Auftr. Nr. 24585	Z.Nr.: 9842	Blatt	120	

Inhaltsverzeichnis

Mueller

Seite	Seitenbenennung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter
=RLT/1	Deckblatt		25.Nov.2024	KW
=RLT/1.a	Leistungsdaten		25.Nov.2024	KW
=RLT/2	Inhaltsverzeichnis		25.Nov.2024	KW
=RLT/2.a	Inhaltsverzeichnis		25.Nov.2024	KW
=RLT/2.b	Inhaltsverzeichnis		25.Nov.2024	KW
=RLT/3	Einspeisung und Beleuchtung		25.Nov.2024	KW
=RLT/4	Netzüberwachung und Phasenleuchten		19.Nov.2024	KW
=RLT/5	Steuerspannung 230V AC und 24V DC		19.Nov.2024	KW
=RLT/7	Störung quittieren		18.Nov.2024	KW
=RLT/8	Gerätebeleuchtung		25.Nov.2024	KW
=RLT/9	Brandnotabschaltung Option		25.Nov.2024	KW
=RLT/10	Anlagenkennzeichen Lüftung		18.Nov.2024	KW
=RLT/11	Zuluftventilator Küche		25.Nov.2024	KW
=RLT/13	Abluftventilator Küche		25.Nov.2024	KW
=RLT/14	Abluftventilator Küche		19.Nov.2024	KW
=RLT/16	Klappenantriebe		25.Nov.2024	KW
=RLT/17	Brandschutzklappen		25.Nov.2024	KW
=RLT/18	Feuerlöschung Küchenmöbel		25.Nov.2024	KW
=RLT/20	Hauptgasventil		25.Nov.2024	KW
=RLT/21	Wärmepumpe 1 Außeneinheit		25.Nov.2024	KW
=RLT/22	Wärmepumpe 2 Außeneinheit		25.Nov.2024	KW
=RLT/23	Wärmepumpe 1 Inneneinheit 1		25.Nov.2024	KW
=RLT/24	Wärmepumpe 1 Inneneinheit 2		25.Nov.2024	KW
=RLT/25	Wärmepumpe 2 Inneneinheit 1		25.Nov.2024	KW
=RLT/26	Wärmepumpe 2 Inneneinheit 2		25.Nov.2024	KW
=RLT/27	Rauchmelder ZUL Küche		25.Nov.2024	KW

Inhaltsverzeichnis


Mueller


Seite	Seitenbenennung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter
=RLT/28	KVS - Pumpe		25.Nov.2024	KW
=RLT/31	Freigabe Küchengeräte		19.Nov.2024	KW
=RLT/40	Anlagenkennzeichen DDC		18.Nov.2024	KW
=RLT/41	Übersicht Belegung DDC		25.Nov.2024	KW
=RLT/43	DEOS Steuercontroller Übersicht		25.Nov.2024	KW
=RLT/46	DDC - CPU Controller		25.Nov.2024	KW
=RLT/47	CPU - Digitale Eingänge 8 x DI		25.Nov.2024	KW
=RLT/48	CPU - Digitale Ausgänge 8 x DO		25.Nov.2024	KW
=RLT/49	CPU - Digitale Ausgänge 8 x DO		25.Nov.2024	KW
=RLT/50	CPU - Analoge Ausgänge 4xAO		25.Nov.2024	KW
=RLT/51	CPU - Analoge Eingänge 8xAI		25.Nov.2024	KW
=RLT/52	DDC - Digitale Eingänge 16 x DI		25.Nov.2024	KW
=RLT/53	DDC - Digitale Eingänge 16 x DI		25.Nov.2024	KW
=RLT/54	DDC - Analoge Ein / Ausgänge 8xAI / 4xAO		25.Nov.2024	KW
=RLT/55	DDC - Analoge Ein / Ausgänge 8xAI / 4xAO		25.Nov.2024	KW
=RLT/56	DDC - Digitale Ein / Ausgänge 8 x DI / DO		25.Nov.2024	KW
=RLT/57	DDC - Digitale Ein / Ausgänge 8 x DI / DO		25.Nov.2024	KW
=RLT/70	Klemmleistenübersicht		25.Nov.2024	KW
=RLT/71	Klemmenplan X1		25.Nov.2024	KW
=RLT/72	Klemmenplan X1		25.Nov.2024	KW
=RLT/73	Klemmenplan X01		25.Nov.2024	KW
=RLT/74	Klemmenplan X01		25.Nov.2024	KW
=RLT/75	Klemmenplan X2		25.Nov.2024	KW
=RLT/76	Klemmenplan X3		25.Nov.2024	KW
=RLT/77	Klemmenplan X3		25.Nov.2024	KW
=RLT/78	Klemmenplan X3		25.Nov.2024	KW


Inhaltsverzeichnis

Mueller

Seite	Seitenbenennung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter
=RLT/79	Klemmenplan X3		25.Nov.2024	KW
=RLT/80	Klemmenplan X3		25.Nov.2024	KW
=RLT/81	Klemmenplan X4		25.Nov.2024	KW
=RLT/82	Klemmenplan X4		25.Nov.2024	KW
=RLT/83	Klemmenplan X4		25.Nov.2024	KW
=RLT/84	Klemmenplan X4		25.Nov.2024	KW
=RLT/85	Klemmenplan X6		25.Nov.2024	KW
=RLT/86	Klemmenplan X7		25.Nov.2024	KW
=RLT/87	Klemmenplan XR		25.Nov.2024	KW
=RLT/90	Kabelübersicht		19.Nov.2024	KW
=RLT/91	Kabelübersicht		25.Nov.2024	KW
=RLT/92	Kabelübersicht		25.Nov.2024	KW
=RLT/100	Stückliste		25.Nov.2024	KW
=RLT/101	Stückliste		25.Nov.2024	KW
=RLT/102	Stückliste		25.Nov.2024	KW
=RLT/103	Stückliste		25.Nov.2024	KW
=RLT/104	Stückliste		25.Nov.2024	KW
=RLT/105	Stückliste		25.Nov.2024	KW
=RLT/110	Artikelsummenstückliste		25.Nov.2024	KW
=RLT/111	Artikelsummenstückliste		25.Nov.2024	KW
=RLT/120	Schrankansicht		25.Nov.2024	KW







85.04.8.240.0000 + 94.P4

14 ↘

12 ↘ 11 /7.2

24 ↘

22 ↘ 21 /9.5

34 ↘

32 ↘ 31 /11.4

44 ↘

42 ↘ 41 /13.4

55.34.8.230.0040 + 94.P4

14 ↘

12 ↘ 11 /27.5

24 ↘

22 ↘ 21 /28.4

34 ↘


32 ↘ 31


44 ↘

42 ↘ 41 /47.2




Achtung!
Auch bei
ausgeschaltetem
Hauptschalter
unter Spannung!





Anlage Lüftung



Feuerlöschung
zwangs Ein

Einstellung Zeitrelais

1

A1 A2 B1

25(21) 28(24) 28(22)

A

B

C

D

E

15 16 18

21 22

1a 1b

86.2 mm

100.3 mm

22.5 mm

A: 1m

B: 10

C: Led

D: (1a)

E: DE

->vorherige Seite 13

Folgeblatt -> 16


			Datum	19.Nov.2024	T&R - Raststätte am Fichtenplan Nord Lüftung		Abluftventilator Küche	Fabr.. Nr. 7329		= RLT	Blatt 14	
				KW								
Änderung	Datum	Name										
								Auftr. Nr. 24585	Z.Nr.: 9842		Blatt 120	

16.9 / L5 24V+ ➡

L5 24V+ / 18.1 ➡

16.9 / 24V- ➡

24V- / 18.1 ➡



-17K1

24V DC

A1

A2


➡


alle weiteren BSK

in Reihe schalten

Endlagerschalter

BSK





Co Warn
Anlage

Grill 1

Grill 2

Grill 3


Grill 4


55.34.9.024.0090 + 94.P4
14 7
12 11 /9.7
24 7
22 21 /14.3
34 7
32 31 /14.6
44 7
42 41 /31.4


55.34.9.024.0090 + 94.P4
14 7
12 11
24 7
22 21 /16.5
34 7
32 31 /20.3
44 7
42 41 /47.6


55.34.9.024.0090 + 94.P4
14 7
12 11 /14.4
24 7
22 21 /16.5
34 7
32 31
44 7
42 41 /52.8

















26.8 / L5 24V+ ➔

L5 24V+ / 28.0 ➔

-7K2
/7.2
Reset

11
12

14

-27K1
/27.6
RM

21
22

24

-27K1
24V DC
RM

A1

A2

26.8 / 24V- ➔

24V- / 28.0 ➔

-X3

68

69

70

71


-W-27B1
OZ-600
4x1

1

2

3

4



-27B1
Oppermann
UG-2-A2-O-STAND-ALONE

Rauchmelder ZUL
Küche

55.34.9.024.0090 + 94.P4

14

12

24

22

34

32

44

42


11 /9.6


21 /27.6

31

41 /47.8







Freigabe
Küchengeräte

Anlage DDC

-46N1

/46.0

High Power Controller

DEOS - 500/5 open

8 digitale Eingänge

24V DC

DI0

—

/47.1

DI1

—

/47.2

DI2

—

/47.3

DI3

—

/47.4

DI4

—

/47.5

DI5

—

/47.6

DI6

—

/47.7

DI7

—

/47.8

Externe Einschaltung Option

Störung quittieren

Phasenüberwachung

Störung BMZ

Störung Endschalter BSK

Störung Endschalter Grills

Überwachung Handebene Ablüfter Küche

Störung Rauchmelder ZUL Küche

12 digitale Ausgänge

24V DC

DO0

—

/48.1

DO1

—

/48.2

DO2

—

/48.3

DO3

—

/48.4

DO4

—

/48.5

DO5

—

/48.6

DO6

—

/48.6

DO7

—

/48.7

DO8

—

/49.1

DO9

—

/49.2

DO10

—

/49.3

DO11

—

/49.4

Meldung Anlage Betrieb

Meldung Anlage Störung

Meldung Anlage Wartung

Störung quittieren

Zuluftventilator

Abluftventilator

Außenluftklappe

Fortluftklappe vor WRG

Fortluftklappe nach WRG

KVS Pumpe

Wärmepumpe 1 heizen

Wärmepumpe 1 kühlen

8 analoge Eingänge

AI0

—

/51.1

AI1

—

/51.2

AI2

—

/51.3

AI3

—

/51.4

AI4

—

/51.5

AI5

—

/51.6

AI6

—

/51.7

AI7

—

/51.8

Differenzdruckfühler Zuluft

Differenzdruckfühler Abluft

Außentemperaturfühler

Zulufttemperaturfühler hinter WRG

Zulufttemperaturfühler Gesamt

Ablufttemperaturfühler

Fortlufttemperaturfühler

Durchflusssensor KVS

4 analoge Ausgänge

0...10V

AO0

—

/50.1

AO1

—

/50.3

AO2

—

/50.5

AO3

—

/50.7

Ansteuerung Zuluftventilator

Ansteuerung Abluftventilator

KVS Pumpe

KVS Ventil

-52N1

/52.0

Digital Eingangsmodul 16 x DI

DS-C-DI 16

DI0

—

/52.1

X3:10

Störung Zuluftventilator

DI1

—

/52.2

X3:12

Störung Rep.-Schalter Zuluftventilator

DI2

—

/52.3

-13N1:03

Störung Abluftventilator

DI3

—

/52.4

X3:14

Störung Rep.-Schalter Abluftventilator

DI4

—

/52.5

-28N1:03

Störung KVS Pumpe

DI5

—

/52.6

X3:81

Druckwächter KVS System

DI6

—

/52.7

Reserve

DI7

—

/52.8

-18K3:44

Störung CO Warnanlage

DI8

—

/53.1

X3:41

Betrieb Wärmepumpe 1

DI9

—

/53.2

X3:40

Störung Wärmepumpe 1

DI10

—

/53.3

-23K1:44

Abtauen Wärmepumpe 1+2

DI11

—

/53.4

X3:49

Betrieb Wärmepumpe 2

DI12

—

/53.5

X3:48

Störung Wärmepumpe 2

DI13

—

/53.6

Reserve

DI14

—

/53.7

Reserve

DI15

—

/53.8

Reserve

-54N1

/54.0

Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO

DS-C-AI8AO4

8 analoge Eingänge

passiv

AI0

—

/54.1

passiv

AI1

—

/54.2

aktiv

AI2

—

/54.3

aktiv

AI3

—

/54.4

aktiv

AI4

—

/54.5

aktiv/passiv

AI5

—

/54.6

aktiv/passiv

AI6

—

/54.7

aktiv/passiv

AI7

—

/54.8

VL Temperaturfühler Abluft KVS

RL Temperaturfühler Abluft KVS

Differenzdrucksensor Außenluftfilter

Differenzdrucksensor Abluftfilter

Differenzdrucksensor Zuluftfilter

Reserve

Reserve

Reserve

4 analoge Ausgänge

0...10V

AO0

—

/55.1

AO1

—

/55.3

AO2

—

/55.5

AO3

—

/55.7

Sollwert Wärmepumpe 1 + 2

Sollwert Wärmepumpe 3 + 4

Zuluftklappe Gastraum + Shop

Zuluftklappe McD, Küche + Nebenräume

56N1

/56.0

Digital Ein / Ausgangsmodul 8 x DI / 8 x DO

DS-C-DI8 DO8T

DI0

—

/56.1

Betrieb Wärmepumpe 3 Küche

DI1

—

/56.2

Störung Wärmepumpe 3 Küche

DI2

—

/56.3

Abtauen Wärmepumpe 3 + 4 Küche

DI3

—

/56.4

Betrieb Wärmepumpe 4 Küche

DI4

—

/56.5

Störung Wärmepumpe 4 Küche

DI5

—

/56.6

Reserve

DI6

—

/56.7

Reserve

DI7

—

/56.8

Reserve

DO0

—

/57.1

Wärmepumpe 2 heizen

DO1

—

/57.2

Wärmepumpe 2 kühlen

DO2

—

/57.3

Wärmepumpe 3 heizen

DO3

—

/57.4

Wärmepumpe 3 kühlen

DO4

—

/57.5

Wärmepumpe 4 heizen

DO5

—

/57.6

Wärmepumpe 4 kühlen

DO6

—

/57.7

Reserve

DO7

—

/57.8


Reserve

->vorherige Seite 40

Folgeblatt -> 43

			Datum	25.Nov.2024	T&R - Raststätte am Fichtenplan Nord Lüftung			Übersicht Belegung DDC	Fabr.. Nr. 7329		= RLT	
										+	Blatt 41	
Änderung	Datum	Name								Auftr. Nr. 24585	Z.Nr.: 9842	Blatt 120









			Datum	25.Nov.2024	T&R - Raststätte am Fichtenplan Nord Lüftung
				KW	
Änderung	Datum	Name			




DDC - CPU Controller		Fabr.. Nr. 7329		= RLT	
		Auftr. Nr. 24585		Z.Nr.: 9842	
				Blatt	46
				Blatt	120














Betrieb
Wärmepumpe 1

Störung Wärmepumpe 1

Abtauen Wärmepumpe 1+2

Betrieb
Wärmepumpe 2

Störung Wärmepumpe 2

Reserve

Reserve

Reserve

-54N1
/41.3
/43.4
/55.0



DS-C-AI8AO4
Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO

Teil 1 von 2


Universelle Analoge Eingänge

CG ○
H ○
L ○
0V ○
+24V ○


CAN Bus zu
den Modulen




-54B1




-54B2



-54B3
Permasgard
2121-SD-LCD



-54B4
Permasgard
2121-SD-LCD



-54B5
Permasgard
2121-SD-LCD

*Permasgard 2121-SD-LCD

ON	1	2	3	4	5	5
OFF	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Wert: 500						

VL Temperaturfühler
Abluft KVS

RL Temperaturfühler
Abluft KVS

Differenzdrucksensor
Außenluftfilter

Differenzdrucksensor
Abluftfilter

Differenzdrucksensor
Zuluftfilter

Reserve

Reserve

Reserve

	Datum	25.Nov.2024	T&R - Raststätte am Fichtenplan Nord Lüftung
		KW	
Änderung	Datum	Name	




DDC - Analoge
Ein / Ausgänge 8xAI / 4xAO


Fabr.. Nr. 7329

Auftr. Nr. 24585

Z.Nr.: 9842

= RLT	Blatt 54
+	
Blatt 120	





Betrieb
Wärmepumpe 3
Küche

Störung
Wärmepumpe 3
Küche

Abtauen
Wärmepumpe 3 + 4
Küche



Betrieb
Wärmepumpe 4
Küche

Störung
Wärmepumpe 4
Küche

Reserve

Reserve

Reserve



Mueller

				5G6 mm² JZ-600	5G1 mm² JZ-600	5G1 mm² JZ-600	5G6 mm² JZ-600	7G2,5 mm² JZ-600		Leiste X1 X1 = Klemmleiste Hauptstrom											Seite
				W-22A1/1	W-21A3/1	W-21A2/1	W-21A1/1	W-11Q1	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					
Zuluftventilator								1		=RLT-11Q1	1	1		=RLT-11F1	2					=RLT/11.1	
=								2		=RLT-11Q1	3	2		=RLT-11F1	4					=RLT/11.2	
=								3		=RLT-11Q1	5	3		=RLT-11F1	6					=RLT/11.2	
=								PE		=RLT-11Q1	PE	4			PE					=RLT/11.2	
Wärmepumpe 1 Außeneinheit							1			=RLT-21A1	L1	5		=RLT-21F1	2					=RLT/21.1	
=							2			=RLT-21A1	L2	6		=RLT-21F1	4					=RLT/21.2	
=							3			=RLT-21A1	L3	7		=RLT-21F1	6					=RLT/21.2	
=							4			=RLT-21A1	N	8	●	X2	2					=RLT/21.2	
=							PE			=RLT-21A1	PE	9								=RLT/21.2	
Wärmepumpe 1 Inneneinheit 1						1				=RLT-21A2	L	10		=RLT-21F2	2					=RLT/21.4	
=						2				=RLT-21A2	N	11	●							=RLT/21.4	
=						PE				=RLT-21A2	PE	12			PE					=RLT/21.4	
Wärmepumpe 1 Inneneinheit 2					1					=RLT-21A3	L	13		=RLT-21F3	2					=RLT/21.6	
=					2					=RLT-21A3	N	14	●							=RLT/21.6	
=					PE					=RLT-21A3	PE	15			PE					=RLT/21.6	
Wärmepumpe 2 Außeneinheit				1						=RLT-22A1	L1	16		=RLT-22F1	2					=RLT/22.1	
=				2						=RLT-22A1	L2	17		=RLT-22F1	4					=RLT/22.2	
=				3						=RLT-22A1	L3	18		=RLT-22F1	6					=RLT/22.2	

Klemmenplan

Mueller

						5G1 mm²	5G1 mm²	5G6 mm²	Leiste											
						JZ-600	JZ-600	JZ-600	X1											
						W-22A3/1	W-22A2/1	W-22A1/1	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				Seite
Wärmepumpe 2 Außeneinheit								4		=RLT-22A1	N	19	• •							=RLT/22.2
=								PE		=RLT-22A1	PE	20								=RLT/22.2
Wärmepumpe 2 Inneneinheit 1							1			=RLT-22A2	L	21		=RLT-22F2	2					=RLT/22.4
=							2			=RLT-22A2	N	22	• •							=RLT/22.4
=							PE			=RLT-22A2	PE	23			PE					=RLT/22.4
Wärmepumpe 2 Inneneinheit 2							1			=RLT-22A3	L	24		=RLT-22F3	2					=RLT/22.6
=							2			=RLT-22A3	N	25								=RLT/22.6
=							PE			=RLT-22A3	PE	26			PE					=RLT/22.6

Klemmenplan

Mueller

				5G1 mm² JZ-600	5G1 mm² JZ-600	5G1 mm² JZ-600	5G1 mm² JZ-600	3G1,5 qmm		Leiste X2 X2 = Klemmleiste Steuerspannung 230V											
				W-22A3/1	W-22A2/1	W-21A3/1	W-21A2/1	W-20A1	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					Seite
Hauptgasventil								1		=RLT-20A1		1		=RLT-13K1	34					=RLT/20.3	
=								2		=RLT-20A1		2		=RLT-7K2	A2;8					=RLT/20.3	
=								gnge			PE	3			PE					=RLT/20.4	
Wärmepumpe 1 Inneneinheit 1								3		=RLT-21A2	VD	4		=RLT-23K1	A1					=RLT/23.8	
=								4		=RLT-21A2	VD	5		=RLT-23K1	A2					=RLT/23.8	
Wärmepumpe 1 Inneneinheit 2							3			=RLT-21A3	VD	6		=RLT-24K1	A1					=RLT/24.8	
=							4			=RLT-21A3	VD	7		=RLT-24K1	A2					=RLT/24.8	
Wärmepumpe 2 Inneneinheit 1					3					=RLT-22A2	VD	8		=RLT-25K1	A1					=RLT/25.8	
=					4					=RLT-22A2	VD	9		=RLT-25K1	A2					=RLT/25.8	
Wärmepumpe 2 Inneneinheit 2				3						=RLT-22A3	VD	10		=RLT-26K1	A1					=RLT/26.8	
=				4						=RLT-22A3	VD	11		=RLT-26K1	A2					=RLT/26.8	

Klemmenplan

Mueller

		12x0,5 mm² Datapur-C	12x0,5 mm² Datapur-C	12x0,5 mm² Datapur-C	12x0,5 mm² Datapur-C	4x0,5 mm² Datapur-C	4x0,5 mm² Datapur-C	6x0,5 mm² LiY-CY		Leiste X4 X4 = Klemmleiste Analoge Signale											Seite
		W-22A3/2	W-22A2/2	W-21A3/2	W-21A2/2	W-16Y5	W-16Y4	W-11M1/2	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					
Zuluftventilator								rs		=RLT-11M1		1		=RLT-9K2	14					=RLT/11.7	
=							bn	=RLT-11M1		GND	2			=RLT-7K1	31;A2					=RLT/11.7	
Zuluftklappe Gastraum + Shop							ws	=RLT-16KK4			3			=RLT-18K3	22					=RLT/16.6	
=							bn		=RLT-16KK4		4		X3	22					=RLT/16.6		
=						gn	=RLT-16KK4			5			=RLT-54N1						=RLT/16.6		
=						ge	=RLT-16KK4			6									=RLT/16.7		
Zuluftklappe McD, Küche + Nebenräume						ws	=RLT-16KK5			7			X3	24					=RLT/16.8		
=						bn	=RLT-16KK5			8			=RLT-17K1	A2					=RLT/16.8		
=						gn	=RLT-16KK5			9			=RLT-54N1								=RLT/16.8
=						ge	=RLT-16KK5		10									=RLT/16.9			
Wärmepumpe 1 Inneneinheit 1					bn		=RLT-21A2	Av1	11									=RLT/23.2			
=					ws		=RLT-21A2	Av2	12			=RLT-18K3	A2					=RLT/23.3			
Wärmepumpe 1 Inneneinheit 2				bn			=RLT-21A3	Av1	13			=RLT-54N1						=RLT/24.2			
=				ws			=RLT-21A3	Av2	14											=RLT/24.3	
Wärmepumpe 2 Inneneinheit 1			bn				=RLT-22A2	Av1	15									=RLT/25.2			
=			ws				=RLT-22A2	Av2	16									=RLT/25.3			
Wärmepumpe 2 Inneneinheit 2		bn					=RLT-22A3	Av1	17			=RLT-54N1						=RLT/26.2			
=		ws					=RLT-22A3	Av2	18			X3	69					=RLT/26.3			

Klemmenplan

Mueller

								Leiste											Seite
			12x0,5 mm² Datapur-C	12x0,5 mm² Datapur-C	12x0,5 mm² Datapur-C	12x0,5 mm² Datapur-C	2x1 mm² OZ-600	2x1 mm² OZ-600	X6						Kabel				
			W-22A3/2	W-22A2/2	W-21A3/2	W-21A2/2	W-22A1/2	W-21A1/2	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel			
Wärmepumpe 1 Außeneinheit								1		=RLT-21A1	F1	1							=RLT/21.2
=								2		=RLT-21A1	F2	2							=RLT/21.3
Wärmepumpe 2 Außeneinheit							1			=RLT-22A1	F1	3							=RLT/22.2
=							2			=RLT-22A1	F2	4							=RLT/22.3
Wärmepumpe 1 Inneneinheit 1						vio				=RLT-21A2	F1	5							=RLT/23.1
=						rs				=RLT-21A2	F2	6							=RLT/23.1
Wärmepumpe 1 Inneneinheit 2					vio					=RLT-21A3	F1	7							=RLT/24.1
=					rs					=RLT-21A3	F2	8							=RLT/24.1
Wärmepumpe 2 Inneneinheit 1				vio						=RLT-22A2	F1	9							=RLT/25.1
=				rs						=RLT-22A2	F2	10							=RLT/25.1
Wärmepumpe 2 Inneneinheit 2				vio						=RLT-22A3	F1	11							=RLT/26.1
=				rs						=RLT-22A3	F2	12							=RLT/26.1

Klemmenplan

Mueller

								3G1,5 mm²		Leiste X7 X7 = Klemmleiste Fremdspannung											
								W-31A1	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					
Freigabe Küchengeräte								1		=RLT-31A1		1		=RLT-13K1	21						=RLT/31.4
=								2		=RLT-31A1		2		=RLT-18K1	44						=RLT/31.4
=								PE		=RLT-31A1	PE	3									=RLT/31.5

Kabelübersicht

Mueller

Kabel	Quelle von	Ziel bis	Kabel	Anzahl Adern	Querschnitt	Bemerkung
W-3E1	XL	-3E1	OZ-600	2	1 mm²	Schaltschrankbeleuchtung
W-3W1	X01	-PA	NYM-J	1	16 qmm	Potentialausgleich
W-8E1	X01	-8E1	JZ-600	3G	1,5 mm²	Gerätebeleuchtung 1
W-8E2	X01	-8E2	JZ-600	3G	1,5 mm²	Gerätebeleuchtung 2
W-8E3	X01	-8E3	JZ-600	3G	1,5 mm²	=
W-8E4	X01	-8E4	JZ-600	3G	1,5 mm²	Gerätebeleuchtung 3
W-9A1	X3	-9A1	J-Y(ST)-Y	4x2x	0,8 qmm	Brandnotabschaltung/ Not Aus
W-9A2	X3	-9A2	J-Y(ST)-Y	2x2x	0,8 qmm	BMZ
W-11M1/1	-11M1	-11Q1	JZ-600	4G	2,5 mm²	Zuluftventilator
W-11M1/2	X3	-11M1	LiY-CY	6	0,5 mm²	=
W-11Q1	X1	-11Q1	JZ-600	7G	2,5 mm²	=
W-13M1	-13M1	-13Q1	JZ-600-Y-CY	4	1,5 mm²	Abluftventilator
W-13Q1/1	-13N1	-13Q1	JZ-600-Y-CY	4	1,5 mm²	=
W-13Q1/2	X3	-13Q1	OZ-600	2	1 mm²	Wicklungsfühler Abluftventilator
W-13R1	-13N1	-13R1	Datapur-C	4	0,5 mm²	Wicklungsfühler Zuluftventilator Küche
W-16KK1	X3	-16KK1	OZ-600	3	1 mm²	Außenluftklappe Küche
W-16KK2	X3	-16KK2	OZ-600	3	1 mm²	Fortluftklappe vor WRG Küche
W-16KK3	X3	-16KK3	OZ-600	3	1 mm²	Fortluftklappe nach WRG Küche
W-16Y4	X4	-16KK4	Datapur-C	4	0,5 mm²	Zuluftklappe Gastraum + Shop
W-16Y5	X4	-16KK5	Datapur-C	4	0,5 mm²	Zuluftklappe McD, Küche + Nebenräume
W-17S1	X3	-17S1	J-Y(ST)-Y	2x2x	0,8 qmm	Endlagenschalter BSK
W-18S1	X3	-18S1	J-Y(St)Y	2x2x	0,8 qmm	Co Warn Anlage
W-18S2	X3	-18S2	J-Y(St)Y	2x2x	0,8 qmm	Grill 1

1. Die Qualität und die Anforderungen an das Kabelsind beim Bauherrn oder bei der Baustellenüberwachung anzufragen. (zum Beispiel Halogenfrei, et cetera)

2. Die angegebenen Querschnitte der Kabel sind die Minimalanforderungen. Diese sind von der Elektro - Installationsfirma zu überprüfen. (Der Spannungsabfall ist zu berücksichtigen!)

3. Der Kabeltyp und Kabelquerschnitte sind gemäß DIN, VDE und EVU-Bestimmungen zu überprüfen

Kabelübersicht

Mueller

Kabel	Quelle von	Ziel bis	Kabel	Anzahl Adern	Querschnitt	Bemerkung
W-18S3	X3	-18S3	J-Y(St)Y	2x2x	0,8 qmm	Grill 2
W-18S4	X3	-18S4	J-Y(St)Y	2x2x	0,8 qmm	Grill 3
W-18S5	X3	-18S5	J-Y(St)Y	2x2x	0,8 qmm	Grill 4
W-20A1	X2	-20A1		3G	1,5 qmm	Hauptgasventil
W-21A1/1	X1	-21A1	JZ-600	5G	6 mm²	Wärmepumpe 1 Außeneinheit
W-21A1/2	X6	-21A1	OZ-600	2	1 mm²	=
W-21A2/1	X1	-21A2	JZ-600	5G	1 mm²	Wärmepumpe 1 Inneneinheit 1
W-21A2/2	X3	-21A2	Datapur-C	12	0,5 mm²	=
W-21A3/1	X1	-21A3	JZ-600	5G	1 mm²	Wärmepumpe 1 Inneneinheit 2
W-21A3/2	X3	-21A3	Datapur-C	12	0,5 mm²	=
W-22A1/1	X1	-22A1	JZ-600	5G	6 mm²	Wärmepumpe 2 Außeneinheit
W-22A1/2	X6	-22A1	OZ-600	2	1 mm²	=
W-22A2/1	X1	-22A2	JZ-600	5G	1 mm²	Wärmepumpe 2 Inneneinheit 1
W-22A2/2	X3	-22A2	Datapur-C	12	0,5 mm²	=
W-22A3/1	X1	-22A3	JZ-600	5G	1 mm²	Wärmepumpe 2 Inneneinheit 2
W-22A3/2	X3	-22A3	Datapur-C	12	0,5 mm²	=
W-27B1	X3	-27B1	OZ-600	4	1 mm²	Rauchmelder ZUL Küche
W-28M1	-28M1	-28N1	JZ-600-Y-CY	4	1,5 mm²	KVS - Pumpe Küche
W-28R1	-28N1	-28R1	Datapur-C	4	0,5 mm²	Wicklungsfühler Zuluftventilator Küche
W-31A1	X7	-31A1	JZ-600	3G	1,5 mm²	Freigabe Küchengeräte
W-46A1			CAT 7 Duplex			Bedientableau
W-46U1			CAT 7			=
W-50Y1	X4	-50Y1	Datapur-C	4	0,5 mm²	KVS-Ventil

1. Die Qualität und die Anforderungen an das Kabel sind beim Bauherrn oder bei der Baustellenüberwachung anzufragen. (zum Beispiel Halogenfrei, et cetera)

2. Die angegebenen Querschnitte der Kabel sind die Minimalanforderungen. Diese sind von der Elektro - Installationsfirma zu überprüfen. (Der Spannungsabfall ist zu berücksichtigen!)

3. Der Kabeltyp und Kabelquerschnitte sind gemäß DIN, VDE und EVU-Bestimmungen zu überprüfen

Kabelübersicht

Mueller

Kabel	Quelle von	Ziel bis	Kabel	Anzahl Adern	Querschnitt	Bemerkung
W-51B1	X4	-51B1	LIYCY	4	0,5 qmm	Differenzdruckfühler Zuluft
W-51B2	X4	-51B2	LIYCY	4	0,5 qmm	Differenzdruckfühler Abluft
W-51B3	X4	-51B3	OZ-600	2	1 mm²	Außentemperaturfühler
W-51B4	X4	-51B4	Datapur-C	4	0,5 mm²	Zulufttemperaturfühler hinter WRG
W-51B5	X4	-51B5	OZ-600	2	1 mm²	Zulufttemperaturfühler Gesamt
W-51B6	X4	-51B6	OZ-600	2	1 mm²	Ablufttemperaturfühler
W-51B7	X4	-51B7	OZ-600	2	1 mm²	Fortlufttemperaturfühler
W-51B8	X4	-51B8	Datapur-C	4	0,5 mm²	Durchflusssensor KVS
W-52B1	X3	-52B1	OELFLEX 110 2X1	2	1 qmm	Druckwächter KVS System
W-54B1	X4	-54B1	OZ-600	2	1 mm²	VL Temperaturfühler Abluft KVS
W-54B2	X4	-54B2	OZ-600	2	1 mm²	RL Temperaturfühler Abluft KVS
W-54B3	X4	-54B3	LIYCY	4	0,5 qmm	Differenzdrucksensor Außenluftfilter
W-54B4	X4	-54B4	Datapur-C	4	0,5 mm²	Differenzdrucksensor Abluftfilter
W-54B5	X4	-54B5	Datapur-C	4	0,5 mm²	Differenzdrucksensor Zuluftfilter

1. Die Qualität und die Anforderungen an das Kabelsind beim Bauherrn oder bei der Baustellenüberwachung anzufragen. (zum Beispiel Halogenfrei, et cetera)
2. Die angegebenen Querschnitte der Kabel sind die Minimalanforderungen. Diese sind von der Elektro - Installationsfirma zu überprüfen. (Der Spannungsabfall ist zu berücksichtigen!)
3. Der Kabeltyp und Kabelquerschnitte sind gemäß DIN, VDE und EVU-Bestimmungen zu überprüfen

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
-4K1	/4.3	1	Phasenüberwachung, 2 Wechsler	PFD2-E12	BTR Metz Connect GMBH	
-46N1	/46.0	1	High Power Controller	DEOS - 500/5 open	DEOS AG	
-54N1	/54.0	1	Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO	DS-C-AI8AO4	DEOS AG	
-56N1	/56.0	1	Digital Ein / Ausgangsmodul 8 x DI / 8 x DO	DS-C-DI8 DO8T	DEOS AG	
-52N1	/52.0	1	Digital Eingangsmodul 16 x DI	DS-C-DI 16	DEOS AG	
-46N2	/46.7	1	Einspeisemodul 24V und Bus	PKM	DEOS AG	
-28N1	/28.1	1	Frequenzumrichter 1,1KW / 3,0A / IP 20	FC-102 P1K1T4 E20 H1 X G	Danfoss	
-13N1	/13.1	1	Frequenzumrichter 3,0KW / 7,2A / IP 20	FC-102 P3K0T4 E20 H3 X G	Danfoss	
-4F1	/4.3	1	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	Eaton Electric Gmbh	
-4F2	/4.4	1	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	Eaton Electric Gmbh	
-4F3	/4.5	1	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	Eaton Electric Gmbh	
-5F1	/5.2	1	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	Eaton Electric Gmbh	
-28F1	/28.1	1	Sicherungsautomat B - 6A 3 polig 10 kA	FAZ-B6/3	Eaton Electric Gmbh	
-21F2	/21.4	1	Sicherungsautomat B - 10A 1 polig 10 kA	FAZ-B10/1	Eaton Electric Gmbh	
-21F3	/21.6	1	Sicherungsautomat B - 10A 1 polig 10 kA	FAZ-B10/1	Eaton Electric Gmbh	
-22F2	/22.4	1	Sicherungsautomat B - 10A 1 polig 10 kA	FAZ-B10/1	Eaton Electric Gmbh	
-22F3	/22.6	1	Sicherungsautomat B - 10A 1 polig 10 kA	FAZ-B10/1	Eaton Electric Gmbh	
-13F1	/13.1	1	Sicherungsautomat B - 10A 3 polig 10 kA	FAZ-B10/3	Eaton Electric Gmbh	
-11F1	/11.1	1	Sicherungsautomat B - 16A 3 polig 10 kA	FAZ-B16/3	Eaton Electric Gmbh	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
-5F2	/5.3	1	Sicherungsautomat C - 4A 1 polig 10 kA	FAZ-C4/1	Eaton Electric Gmbh	
-5F3	/5.4	1	Sicherungsautomat C - 4A 1 polig 10 kA	FAZ-C4/1	Eaton Electric Gmbh	
-21F1	/21.1	1	Sicherungsautomat C - 32A 3 polig 10 kA	FAZ-C32/3	Eaton Electric Gmbh	
-22F1	/22.1	1	Sicherungsautomat C - 32A 3 polig 10 kA	FAZ-C32/3	Eaton Electric Gmbh	
-7S1	/7.1	1	Drucktaster Schwarz mit 1 Ö	M22-D-S+K01	Eaton Electric Gmbh	
-3S1	/3.5	1	Kontaktelement 1 Schließer	M22-K10	Eaton Electric Gmbh	
-14S1	/14.0	2	Kontaktelement 1 Schließer	M22-K10	Eaton Electric Gmbh	
-48H1	/48.1	1	Leuchtmelder grün 24V	M22-L-G+M22-A+LED-W	Eaton Electric Gmbh	
-48H2	/48.2	1	Leuchtmelder rot 24V	M22-L-R+M22-A+LED-W	Eaton Electric Gmbh	
-4H1	/4.6	1	Leuchtmelder weiss 230V	M22-L-W+M22-A+LED230-W	Eaton Electric Gmbh	
-4H2	/4.6	1	Leuchtmelder weiss 230V	M22-L-W+M22-A+LED230-W	Eaton Electric Gmbh	
-4H3	/4.7	1	Leuchtmelder weiss 230V	M22-L-W+M22-A+LED230-W	Eaton Electric Gmbh	
-48H3	/48.3	1	Leuchtmelder GELB 24V	M22-L-Y+M22-A+LED-W	Eaton Electric Gmbh	
-14S1	/14.0	1	Wahlschalter schwarz - 3 Stellungen	M22-WRK3+K10+K10	Eaton Electric Gmbh	
-47S1	/47.0	1	Wahlschalter schwarz - 3 Stellungen	M22-WRK3+K10+K10	Eaton Electric Gmbh	
-3S1	/3.5	1	Wahlschalter schwarz - 2 Stellungen	M22-WRK+K10	Eaton Electric Gmbh	
-3Q1	/3.1	1	Fingerschutz für NZM 1	NZM1-XIPK	Eaton Electric Gmbh	
-3Q1	/3.1	1	Abdeckung Schraubanschluß	NZM1-XKSA	Eaton Electric Gmbh	
-3Q1	/3.1	1	Drehgriff rot - GELB für NZMN 1	NZM1-XTVDVR	Eaton Electric Gmbh	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
-3Q1	/3.1	1	Hauptschalter 100 A 3 polig	PN1-100	Eaton Electric Gmbh	
-3B1	/3.8	1	Schaltschrankthermostat Kühlen	7T.81.0.000.2303	Finder Relais	
-3X1	/3.6	1	Steckdose 230V / 16 A gelb	7U.00.8.230.0012	Finder Relais	
-3X2	/3.6	1	Steckdose 230V / 16 A gelb	7U.00.8.230.0012	Finder Relais	
-48K1	/48.4	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-48K2	/48.5	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-48K3	/48.6	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-48K4	/48.6	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-48K5	/48.7	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-49K1	/49.1	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-49K2	/49.2	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-49K4	/49.4	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-57K2	/57.2	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-57K4	/57.4	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-57K6	/57.6	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-7K2	/7.2	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	Finder Relais	
-23K1	/23.8	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	Finder Relais	
-24K1	/24.8	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	Finder Relais	
-25K1	/25.8	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	Finder Relais	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
-26K1	/26.8	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	Finder Relais	
-9K1	/9.5	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
-9K2	/9.7	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
-9K3	/9.8	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
-13K1	/13.6	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
-14K2	/14.7	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
-17K1	/17.3	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
-18K1	/18.5	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
-18K2	/18.6	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
-18K3	/18.7	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
-27K1	/27.6	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
-49K3	/49.3	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
-57K1	/57.1	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
-57K3	/57.3	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
-57K5	/57.5	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
-14K1	/14.5	1	Multifunktions Zeitrelais	83.02.0.240.0000	Finder Relais	
-7K1	/7.1	1	Zeitrelais 230V AC 4 Wechsler	85.04.8.240.0000 + 94.P4	Finder Relais	
-46U1	/46.7	1	IXrouter3 Ethernet	IX2400	IXON	
-5G1	/5.2	1	Netzteil 230V AC / 24V DC - 10A	NDR-240-24	MeanWell	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
-Schrunk	/3.4	1	Tasterblech 10er kompakt	Tasterblech 10er kompakt	Mueller Schaltanlagen GmbH	
-23R1	/23.7	1	Montageplatte mit 6 Lötunkten	MP 6	Murr Elektronik	
1	(MP1.MP1)	1	Durchgangsklemme	PT 2,5 OG	Phoenix Contact	
X7		2	Durchgangsklemme	PT 2,5 OG	Phoenix Contact	
1	(MP1.MP1)	1	PE Zugfederklemme 2,5 qmm	PT 2,5-PE	Phoenix Contact	
X7		1	PE Zugfederklemme 2,5 qmm	PT 2,5-PE	Phoenix Contact	
-Schrunk	/3.4	5	Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO	Phoenix Contact	
-Schrunk	/3.4	9	Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO BU	Phoenix Contact	
X1		4	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
X01		5	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
X2		5	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
X3		81	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
X4		72	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
X6		12	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
XL		1	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
XR		3	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
XL		1	Klemme blau 2,5 qmm	PTI 2,5 BU	Phoenix Contact	
X1		4	PE - Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5-PE	Phoenix Contact	
X01		5	PE - Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5-PE	Phoenix Contact	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
X2		1	PE - Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5-PE	Phoenix Contact	
X01		5	Zugfederklemme 2,5 qmm blau	PTI 2.5 BU	Phoenix Contact	
X2		4	Zugfederklemme 2,5 qmm blau	PTI 2.5 BU	Phoenix Contact	
X1		3	Zugfederklemme 4 qmm	PTI 4	Phoenix Contact	
X1		1	PE - Zugfederklemme 4 qmm	PTI 4-PE	Phoenix Contact	
X1		6	Klemme 16 qmm	PTI 16/S	Phoenix Contact	
X1		2	PE - Klemme 16 qmm	PTI 16/S-PE	Phoenix Contact	
X1		4	N - Trennklemme 2,5 qmm	PTN 2,5	Phoenix Contact	
X2		1	N - Trennklemme 2,5 qmm	PTN 2,5	Phoenix Contact	
X1		2	N-Trennklemme	PTN 16/S	Phoenix Contact	
X01		1	Durchgangsklemme 35 qmm blau	UK 35 BU	Phoenix Contact	
-46F1	/46.1	1	Sicherungsreihenklemme	USIG + ST-SI	Phoenix Contact	
X01		1	PE - Klemme 16 qmm	USLKG 16	Phoenix Contact	
X01		2	PE - Klemme 35 qmm	USLKG 35	Phoenix Contact	
-Schrnk	/3.4	1	Montageplatte / Tür	MONTAGEPLATTE	Rox Klimatechnik	
-3F1	/3.4	1	FI / LS - Schalter 30 mA - B10	5SU1 356-6KK10	Siemens	

Artikelsummenstückliste

Mueller

Lieferant	Bestellnummer	Bezeichnung	Typnummer	Menge	Lager	Bestellen
BTR Metz Connect GMBH						
	110292032215	Phasenüberwachung, 2 Wechsler	PFD2-E12	1		
DEOS AG						
		High Power Controller	DEOS - 500/5 open	1		
		Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO	DS-C-AI8AO4	1		
		Digital Ein / Ausgangsmodul 8 x DI / 8 x DO	DS-C-DI8 DO8T	1		
		Digital Eingangsmodul 16 x DI	DS-C-DI 16	1		
		Einspeisemodul 24V und Bus	PKM	1		
Danfoss						
		Frequenzumrichter 1,1KW / 3,0A / IP 20	FC-102 P1K1T4 E20 H1 X G	1		
	131B4219	Frequenzumrichter 3,0KW / 7,2A / IP 20	FC-102 P3K0T4 E20 H3 X G	1		
Eaton Electric Gmbh						
	278529	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	4		
	278841	Sicherungsautomat B - 6A 3 polig 10 kA	FAZ-B6/3	1		
	278531	Sicherungsautomat B - 10A 1 polig 10 kA	FAZ-B10/1	4		
	278843	Sicherungsautomat B - 10A 3 polig 10 kA	FAZ-B10/3	1		
	278847	Sicherungsautomat B - 16A 3 polig 10 kA	FAZ-B16/3	1		
	278553	Sicherungsautomat C - 4A 1 polig 10 kA	FAZ-C4/1	2		
	278876	Sicherungsautomat C - 32A 3 polig 10 kA	FAZ-C32/3	2		
		Drucktaster Schwarz mit 1 Ö	M22-D-S+K01	1		
	216376	Kontaktelement 1 Schließer	M22-K10	3		
		Leuchtmelder grün 24V	M22-L-G+M22-A+LED-W	1		
		Leuchtmelder rot 24V	M22-L-R+M22-A+LED-W	1		
		Leuchtmelder weiss 230V	M22-L-W+M22-A+LED230-W	3		
		Leuchtmelder GELB 24V	M22-L-Y+M22-A+LED-W	1		
	216872	Wahlschalter schwarz - 3 Stellungen	M22-WRK3+K10+K10	2		
	216518	Wahlschalter schwarz - 2 Stellungen	M22-WRK+K10	1		
		Fingerschutz für NZM 1	NZM1-XIPK	1		

