






Lieferung in 1 Bauteil

Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: McDonald's Deutschland LLC	ROX-Datenblatt: 02037430	Bauart: HYD S Außenaufstellung	Softwareversion: 1.23/4.2
Datum:	Strasse: Drygalski-Allee 51	ROX-Position: 743001	Zuluft: 8000m3/h 500Pa ext.	Sachbearbeiter: Runkel
Stempel u. Unterschrift	Ort: 81477 München	LvPosition:	Abluft: 8000m3/h 500Pa ext.	Datum: 02.04.2025
	Projekt: McDonald's Northeim, Von-Menzel-Straße 6		Farbton außen: RAL 9002	Dach umlauf. 100mm
	Anlage: Küche	Anzahl: 1	Farbton innen: ohne	Gewicht: ca 2769 kg