

Datenblatt: 02037587 **Position:** 758703
Projekt: Tank & Rast Raststätte Michendorf Nord **Seite:** 1 Von 3
Ort: **Datum:** 24.09.2025
Anlage: PKW Sanifair **LV-Position:**



Sachbearbeiter:	S.Runkel	Anzahl:	1 Stück
Bauart:	HYD LC Außenaufstellung, VDI 6022		
Grundrahmen:	Ohne		
Zwischenrahmen:	Ohne		
Gesamtgewicht:	Ca. 255 kg		
Thermische Entkopplung:	T2/TB2		
CAL (R)@-400 Pa:	0,327 dm³/(sm²)		
CAL (R)@+400 Pa:	0,403 dm³/(sm²)		
Zubehör:	Dach umlauf. 100mm Dämmstreifen		

Datenblatt: 02037587 Position: 758703
 Projekt: Tank & Rast Raststätte Seite: 2 Von 3
 Ort: Michendorf Nord Datum: 24.09.2025
 Anlage: PKW Sanifair LV-Position:



Technische Daten Zuluft

Außenschale:	mm	1,0 Verzinkt u. beschichtet, RAL 7040	Baugröße:	Sonder
Innenschale:	mm	1,0 Verzinkt u. beschichtet, RAL 7040	Lage der Bedienseite:	Rechts
Bodenschale:	mm	53,0 Verzinkt	Lage der Anschlüsse:	Rechts
Wandstärke:	mm	53,0 Verzinkt u. beschichtet	Isolierung Dach/Boden:	Mineralfaser 99 kg/m³
Abmessungen (LxBxH):	mm	1181x1220x655	Isolierung Wände:	Mineralfaser 99 kg/m³
Luftgeschwindigkeit:	m/sec	1,47	Geschwindigkeitsklasse:	V1
Gewicht:	kg	214	Ausführung:	VDI 6022

(ZUL) Leerkammer VZB/VZB/ VZB Gewicht: 69 kg Länge: 450 mm Druckabfall: 0 Pa

Ausführung: Revisionswand
 Verschlüsse: Drehriegel

(ZUL) Kühler		VZB/VZB/ VZB	Gewicht: 76 kg	Länge: 360 mm	Druckabfall: 34 Pa
Fabrikat:		Rox	Typ:		CW-ZL.S-4.0-940-420-4R-4-Cu0,35-AIO,2-AIMg3-1-Cu 1"-E1-4-L-0
Rohre:		Kupfer	Wärmeträger:		AntifrogenN (34%)
Lamelle:		Aluminium	Gewicht Wärmetauscher:		23,60
Sammler:		Kupfer	<u>Medium</u>		
Rahmen:		Alu	Durchsatz:	m³/h	2,28
Anzahl Rohrreihen:		4	Temp. ein:	°C	6,00
Lamellenabstand:	mm	4,00	Temp. aus:	°C	12,00
Anschlüsse:		Gerade nach hinten rausgeführt	Füllmenge:	l	6,80
Anschluss E:		1xCu DN25 1"	Druckverlust:	kPa	46,10
Anschluss A:		1xCu DN25 1"			
Höhe berippt:	mm	420	<u>Luft</u>		
Breite berippt:	mm	940	Volumenstrom:	m³/h	3200
Frostschutz:	°C	-19,10	Temp. ein:	°C	28,00
			Rel. Feuchte ein:	%	50,00
			Temp. aus:	°C	18,00
			Rel. Feuchte aus:	%	82,10
			Druckverlust:	Pa	34
			Leistung:	kW	14,20

Ausführung: Revisionswand Wanne: RAL/V2A
 Verschlüsse: Drehriegel
 Hinweise: This component is not included in the software Eurovent certified

Datenblatt:	02037587	Position:	758703
Projekt:	Tank & Rast Raststätte Michendorf Nord	Seite:	3 Von 3
Ort:		Datum:	24.09.2025
Anlage:	PKW Sanifair	LV-Position:	



(ZUL) TAS	VZB/VZB/ VZB	Gewicht: 31 kg	Länge: 175 mm	Druckabfall: 14 Pa
Fabrikat:	Rox			
Material:	PPTV	Führung:	V2A	
Ausführung:	Revisionswand	Wanne:	RAL/V2A	
Verschlüsse:	Drehriegel	Ablauf:	Ja	

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
	Siphon DS	

(ZUL) Abströmkammer	VZB/VZB/ VZB	Gewicht: 38 kg	Länge: 1 mm	Druckabfall: 3 Pa
----------------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	--------------------------

Anschluss:

Lage	Stirnseite
Material:	Verzinkt
Ausführung:	Dämmstutzen VDI6022
Potentialausgleich:	Ja
Abmessungen (B x H)	1055 x 534

Gitterrost:	Ohne
-------------	------

Ausführung:	Festwand
-------------	----------

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
		10

Hinweise:	Ausblasschutzgitter inkl.
-----------	---------------------------