







REV1:Grundrahmen angepasst

Lieferung in einem Bauteil

Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: Otto Hermann GmbH	ROX-Datenblatt: 02037278	Bauart: HYD LC Außenaufstellung	Softwareversion: 1.23/4.2
Datum:	Strasse: Hans-Sachs-Straße 1	ROX-Position: 727801	Zuluft: BGR Sonder 7100m3/h 300Pa ext.	Sachbearbeiter: S.Reifenröther
	Ort: 82008 Unterhachingen	LvPosition: 1.1.01	Abluft: BGR Sonder 7100m3/h 300Pa ext.	Datum: 30.08.2024
Stempel u.	Projekt: Ruby München		Farbton außen:	Dach umlaufend 100mm
Unterschrift	Anlage:	Anzahl: 1	Farbton innen:	Gewicht: Ca. 3100kg