

McD München
Drygalski Allee 51, D-81477 München

Bezeichnung: McD Lübeck - Anlage Küche
eigene Anl.-Nr.: 7350.01

Anlage

Hersteller	ROX/SAMSUNG	Inventar-Nr.	
Typ	AM140AXVGGH/EU	Kostenstelle	
Seriennummer		Abteilung	
Baujahr	2025	Inbetriebnahmedatum	31.12.2025
Standort			
Kältemittel	R 410A		
Menge	0,00 kg		
GWP der Anlage	0,0 t-CO2-Äquivalent		
Öl		Wartungsintervall	jährlich
Menge	0,00 Liter	Anlagenstatus	in Betrieb
Einsatzgebiet	Wärmepumpen Luft / Luft		

Art der Kühlung

		Zulässiger Betriebsüberdruck auf	
automatische Leckageüberwachung vorhanden	nein	HD-Seite	0,00 bar
hermetische Anlage, vom Hersteller befüllt	nein	ND-Seite	0,00 bar

Bemerkung

Angaben zum Betreiber

McD München
Drygalski Allee 51
D-81477 München

Ansprechpartner

Telefon 0123456789
Fax
eMail
Internet

Zuständiger Kälte-Klima-Fachbetrieb

Rox-Klimatechnik GmbH
Langenbacherstr. 25
D-57586 Weitefeld

Betriebszertifikats-Nr. 68610

Ansprechpartner Kundendienst

Telefon 02743807999
Fax 02743807153
eMail hotline@rox-online.de
Internet www.rox-online.de

McD München
Drygalski Allee 51, D-81477 München

Bezeichnung: McD Lübeck - Anlage Küche
eigene Anl.-Nr.: 7350.01

Kältemittel

keine Einträge vorhanden

Öl

keine Einträge vorhanden

Prüfungen

Datum	Die Prüfungsanforderungen wurden	Sachkundiger	Art der Prüfung
31.12.2025	erfüllt	Eybo, Omar	Dichtheitsprüfung

Reparatur/Wartung

Datum	erl.	Grund	Name	Bericht
31.12.2026	-	Wartung/Wartungsvertrag	-	
31.12.2025	X	Inbetriebnahme	Eybo, Omar	-

Leckagerate / Kältemittelverlust

Jahr	Leckagerate	kummulierter Kältemittelverlust		Gesamt-Füllmengen
		nur Einzelverluste (< 3%)	alle Verluste (inkl. Havarien)	
2025	0,00 kg/a	0,00 %	0,00 %	0,00 kg