

McD München
Drygalski Allee 51, D-81477 München

Bezeichnung: McD Lübeck - Anlage Lobby
eigene Anl.-Nr.: 7350.02

Anlage

Hersteller ROX/SAMSUNG
Typ AM140AXVGGH/EU
Seriennummer 0W5APAOXB00010M
Baujahr 2025
Standort

Inventar-Nr.
Kostenstelle
Abteilung Anlage Lobby
Inbetriebnahmedatum 31.12.2025

Kältemittel R 410A
Menge 12,60 kg
GWP der Anlage 26,3 t-CO₂-Äquivalent

Prüfpflichtige Anlage nach EU VO 517/2014
Prüfintervall: 12 Monate

Öl
Menge 0,00 Liter

Wartungsintervall jährlich
Anlagenstatus in Betrieb

Einsatzgebiet Wärmepumpen
Luft / Luft

Art der Kühlung Normalkühlung
Kälteleistung 40,00 kW

Zulässiger Betriebsüberdruck auf

automatische Leckageüberwachung vorhanden nein
hermetische Anlage, vom Hersteller befüllt nein

HD-Seite 41,00 bar
ND-Seite 22,00 bar

Bemerkung

Samsung Werk Füllmenge: 8,0kg

im Werk verrohrte Flüssigkeitsleitung längen :

- 1) 10mm Rohr = 3,30 m
- 2) 12mm Rohr = 0,8 m

Angaben zum Betreiber

McD München
Drygalski Allee 51
D-81477 München

Ansprechpartner

Telefon 0123456789
Fax
eMail
Internet

Zuständiger Kälte-Klima-Fachbetrieb

Rox-Klimatechnik GmbH
Langenbacherstr. 25
D-57586 Weitefeld

Betriebszertifikats-Nr. 68610

Ansprechpartner Kundendienst

Telefon 02743807999
Fax 02743807153
eMail hotline@rox-online.de
Internet www.rox-online.de

McD München
Drygalski Allee 51, D-81477 München

Bezeichnung: McD Lübeck - Anlage Lobby
eigene Anl.-Nr.: 7350.02

Kältemittel

Datum	Kältemittel	entsorgt [kg]	aufgefüllt [kg]	Grund	Herkunft / Weg	Name
10.02.2025	R 410A Identifikationsmerkmal(e) zum Kältemittelnachweis: 4,6 kg: -- (GHC Gerling Holz & Co. Handels GmbH, Ruhrstraße 113, D 22761 Hamburg)	0,00	4,60	Erstbefüllung	Frischware	Becker, Andreas

Öl

keine Einträge vorhanden

Prüfungen

Datum	Die Prüfungsanforderungen wurden	Sachkundiger	Art der Prüfung
10.02.2025	erfüllt	Becker, Andreas	Dichtheitsprüfung

Reparatur/Wartung

Datum	erl.	Grund	Name	Bericht
31.12.2026	-	Wartung/Wartungsvertrag	-	
31.12.2025	X	Inbetriebnahme	Eybo, Omar	-

Leckagerate / Kältemittelverlust

Jahr	Leckagerate	kumulierter Kältemittelverlust		Gesamt-Füllmengen
		nur Einzelverluste (< 2%)	alle Verluste (inkl. Havarien)	
2025	0,00 kg/a	0,00 %	0,00 %	12,60 kg

Der aktuelle spezifische Kältemittelverlust beträgt 0,00 %. Stand der Technik sind 2 % .