






Kabeleinführung durch Geräte-
dach (2 x KKF)



REV0		Lieferung in 8 Bauteilen		
Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: Horn Haustechnik GmbH	ROX-Datenblatt: 02037589	Bauart: HYD LC Innenaufstellung	Softwareversion: 1.24/4.2
Datum:	Strasse: Gartenstraße 10	ROX-Position: 758903	Zuluft: BGR Sonder 8.200m³/h 400Pa ext.	Sachbearbeiter: Brenner
Stempel u.	Ort: 56154 Boppard	LvPosition:	Abluft: BGR Sonder 8.200m³/h 400Pa ext.	Datum: 30.10.2025
Unterschrift	Projekt: Hotel Jacobsberg, Boppard	Anzahl: 1	Farbton außen: RAL 9002	Gewicht: ca. 3.104 kg
	Anlage: 11: Schwimmhalle		Farbton innen: V4A 1.4404	