





Lieferung in 1 Bauteil



Kabelüberlänge 15m ab Gerätekannte



Vom Kunden geprüft und genehmigt		Kunde: McDonald's Nederland B.V.	ROX-Datenblatt: 02037529	Bauart: HYD S Außenaufstellung	Softwareversion: 1.21/4.1
Datum:		Strasse:	ROX-Position: 752902	Zuluft: 6500m3/h 500Pa ext.	Sachbearbeiter: Solbach
Ort:			LvPosition:	Abluft: 5500m3/h 500Pa ext.	Datum: 11.07.2025
Stempel u. Unterschrift		Projekt: McDonald's Restaurant Zwolle de Lichtmis		Farbton außen: RAL 9002	Dach umlauf: 100mm
		Anlage: Lobby	Anzahl: 1	Farbton innen: ohne	Gewicht: ca. 3000kg