





Lieferung in 2 Bauteilen



KVS-Verrohrung und
Befüllung bauseitig

Kälteverrohrung
bauseitig



REV1 - Abluftgerät gespiegelt

Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: McDonald's Maastricht de Geusselt B.V.	ROX-Datenblatt: 02087183	Bauart: HYD LC Außenaufstellung	Softwareversion: 1.22/4.1
Datum:	Strasse:	ROX-Position: 718301	Zuluft: 9000m3/h 500Pa ext.	Sachbearbeiter: Solbach/Leis
	Ort:	LvPosition:	Abluft: 9000m3/h 500Pa ext.	Datum: 18.04.2024
Stempel u.	Projekt: McDonald's Maastricht de Geusselt		Farbton außen: RAL 9002	Dach umlauf. 100mm
Unterschrift	Anlage: Zuluft + Abluft Küche	Anzahl: 1 + 1	Farbton innen: verzinkt	Gewicht: 1195 kg +1470kg