




REV1				
Lieferung in 3 Bauteilen (01+05, 02, 03+04)				
Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: FGW Klimaanlagenbau GmbH	ROX-Datenblatt: 02037249	Bauart: HYD LC Außenaufstellung	Softwareversion: 1.23/4.2
Datum:	Strasse: Industriestraße 6	ROX-Position: 724901	Zuluft: BGR Sonder 5.500m³/h 400Pa ext.	Sachbearbeiter: Brenner
	Ort: 57580 Gebhardshain	LvPosition:	Abluft: BGR Sonder 5.500m³/h 400Pa ext.	Datum: 12.09.2025
Stempel u.	Projekt: Förderschule Wissen		Farbton außen: RAL 9002	Dach umlauf. 100mm
Unterschrift	Anlage: 1: Schwimmbad	Anzahl: 1	Farbton innen: V4A 1.4404	Gewicht: ca.3.300kg