

Datenblatt: 02037551
Projekt: Altlußheim
Ort:
Anlage: 60.000 TSA

Position: 755101
Seite: 1 Von 1
Datum: 20.08.2025
LV-Position:



Ersatzteilliste

Fabrikat	Artikel	Anlage	Anzahl
Rox	Ventilator RLM E6-7180-43-28-N	Zuluft	2
Rox	Motor 160L / IE3-4 15,00 kW	Zuluft	2
Rox	Erhitzer HW-BR.G-3.4-2840-2318-13R-97-Cu0,35-Al0,12-FeZn-1-Cu 3"-E1-4-R-0	Zuluft	1
Rox	Erhitzer HW-BR.G-2.4-2850-2318-1R-29-Cu0,35-Al0,12-FeZn-1-Cu 2 1/2"-E1-4-R-0	Zuluft	1
Rox	Taschenfilter L Hi-Flo UF UF7 50+	Zuluft	15
Rox	Taschenfilter L Hi-Flo UF UF7-63 50+	Zuluft	5