


Hohes Wetterschutzdach für Leitungsverlegung KVS



Diese Ansicht ist spiegelbildlich dargestellt.



REV0

Lieferung in 1 Bauteil

Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: Horn Haustechnik GmbH	ROX-Datenblatt: 02037589	Bauart: HYD LC Außenaufstellung	Softwareversion: 1.24/4.2
Datum:	Strasse: Gartenstraße 10	ROX-Position: 758901	Zuluft: BGR Sonder 8.400m³/h 400Pa ext.	Sachbearbeiter: Brenner
Stempel u.	Ort: 56154 Boppard	LvPosition:	Abluft: BGR Sonder 8.400m³/h 400Pa ext.	Datum: 10.09.2025
Unterschrift	Projekt: Hotel Jacobsberg, Boppard	Anzahl: 1	Farbton außen: RAL 9002	Dach umlauf. 100mm
	Anlage: 5: Küche 1.OG		Farbton innen: RAL 9002	Gewicht: ca. 6.000 kg