

Datenblatt:

Projekt:

Ort:

Anlage:

02037368

Grundschule
Zabernfeld

Küche 7000 m³/h -
Lobby 9000 m³/h

Position:

Seite:

Datum:

LV-Position:

729911

1 Von 1

14.01.2025



Ersatzteilliste

Fabrikat	Artikel	Anlage	Anzahl
ROX	Ventilator GKHM 355-CII.118.6FF IE Gen3 (3~200-240V)	Abluft	2
ROX	Motor 2,77 kW	Abluft	2
ROX	Ventilator GKHM 355-CII.118.6FF IE Gen3 (3~380-480V)	Zuluft	1
ROX	Motor 4,44 kW	Zuluft	1
ROX	Erhitzer WRG-Erwärmer Lobby	Abluft	1
ROX	Erhitzer HW-HZ.G-2,5-1660-600-16R-6-Cu/AL	Zuluft	1
ROX	Verdampfer DV / 24 / 1660 / 6 R / 24 K / 2.6 Cu,9.5x0.50/Al-L1	Abluft	1
ROX	Verdampfer DV / 24 / 1660 / 6 R / 18 K / 3.1 Cu,9.5x0.50/Al-L1	Zuluft	1
ROX	Kurztasche Hi-Flo XLT 7/370 50+	Zuluft	3
ROX	Taschenfilter Hi-Flo XLT 7/520 50+	Zuluft	6

