

Datenblatt:	02037436	Position:	743603
Projekt:	Hotel Bad Blankenburg	Seite:	1 Von 1
Ort:	Bad Blankenburg	Datum:	04.04.2025
Anlage:	Küche	LV-Position:	



Ersatzteilliste

Fabrikat	Artikel	Anlage	Anzahl
Rox	Ventilator GKHM 500-CIB.160.6NA IE Gen3+ (3~380-480V)	Zuluft	1
Rox	Motor 7,00 kW	Zuluft	1
Rox	Ventilator RLM E6-5056-43-21-N	Abluft	1
Rox	Motor 132S / IE3-4 5,50 kW	Abluft	1
Rox	Kühler DX-HZ.G-2.5-740-1140-4R-15-Cu0,7-Al0,2-AlMg3-4-Cu 12/16-E0-1-L-0	Zuluft	1
Rox	Taschenfilter Hi-Flo XLT 7/520 50+	Zuluft	4
Rox	Kurztasche Basic-Flo A5/370	Zuluft	4
Rox	Metallfilter MFAL2536	Abluft	4
Rox	Kurztasche Hi-Flo XLT 5/370	Abluft	4
Rox	KVS HW-HZ.G-2.1-1035-1200-14R-9-Cu0,35-Al0,15-FeZn-1-Cu 1 1/4"-E2-2-L-0	Zuluft	1
Rox	KVS CW-HZ.G-2.7-980-1380-14R-9-Cu0,35-Al0,15-AISI304-1-Cu 1 1/4"-E1-2-L-0	Abluft	1