






Änderungen: Abluftstutzen auf der Bedienseite & Revisionsöffnung auf der Stirnseite

Lieferung in einem Bauteil				
Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: McDonalds Deutschland LLC	ROX-Datenblatt: 02037390	Bauart: HYD S Außenaufstellung	Softwareversion: 1.22/4.1
Datum:	Strasse: Drygalski-Allee 51	ROX-Position: 739001	Zuluft: BGR Sonder 6600m3/h 500Pa ext.	Sachbearbeiter: S.Reifenröther
	Ort: 81477 München	Ausführung: 3	Abluft: BGR Sonder 6600m3/h 500Pa ext.	Datum: 11.02.2025
Stempel u.	Projekt: McDonalds Kiel, Gutenbergstraße 82a		Farbton außen: RAL 9002	Dach umlauf. 100mm
Unterschrift	Anlage: Austauschgerät Küche 6600m³/h - 2024	Anzahl: 1	Farbton innen: -	Gewicht: ca. 3100kg