





Lieferung in 5 Bauteilen

- Lieferereinheit 1: ① + ⑨
- Lieferereinheit 2: ② + ⑧
- Lieferereinheit 3: ③
- Lieferereinheit 4: ④ + ⑦
- Lieferereinheit 5: ⑤ + ⑥



3. Filterstufe F9 nur Einbau Filterrahmen (Filter bauseits)

Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: Grotejohann GmbH	ROX-Datenblatt: 02037624	Bauart: HYD LC Außenaufstellung	Softwareversion: 1.24/4.2
Datum:	Strasse: Millarather Straße 26/32	ROX-Position: 762401	Zuluft: BGR Sonder 227/00m3/h 550Pa ext.	Sachbearbeiter: S.Runkel
	Ort: 42781 Haan	LvPosition:	Abluft: BGR Sonder 227/00m3/h 550Pa ext.	Datum: 03.12.2025
Stempel u. Unterschrift	Projekt: Katholische Grundschule Kaarst (Erweiterung)		Farbton außen: RAL 9002	Dach umlauf: 100mm
	Anlage: 1 - Klassen/Sanitär	Anzahl: 1	Farbton innen: ohne	Gewicht: ca. 9960 kg