| | | | |
|---|---|---|---|
| **Datasheet:** | 02037534 | **Position:** | 753402 |
| **Project:** | KVP Kiel, Gebäude 4, Remediation washroom | **Side:** | 1 by 1 |
| **Location:** | | **Date:** | 17.09.2025 |
| **Unit:** | | **Tender Position:** | |

# Spare part list

| Brand | Item | Unit | Quantity |
|---|---|---|---|
| Rox | Fan RLM E6-7180-BE-WU-L | Supply Air | 1 |
| Rox | Motor 132 / IE4-6 15,00 kW | Supply Air | 1 |
| Rox | Fan RLM E6-7180-BE-WU-L | Extract Air | 1 |
| Rox | Motor 132 / IE4-6 15,00 kW | Extract Air | 1 |
| Rox | Heater HW-BR.G-2.4-1475-1672-1R-11-Cu0,35-AE0,15-AISI304-1-Cu 1 1/4"-E1-1-L-0 | Supply Air | 1 |
| Rox | Cooler CW-BR.G-2.5-1420-1596-10R-52-Cu0,35-AE0,2-AISI304-1-Cu 3"-E1-4-L-0 | Supply Air | 1 |
| Rox | Compact Filter Opakfil ES ES9 | Supply Air | 4 |
| Rox | Compact Filter Opakfil ES ES9 | Supply Air | 2 |
| Rox | Compact Filter Opakfil ES ES9 | Supply Air | 2 |
| Rox | filter L Hi-Flo UF UF7 50+ | Supply Air | 4 |
| Rox | filter L Hi-Flo UF UF7-63 50+ | Supply Air | 2 |
| Rox | filter L Hi-Flo UF UH7 50+ | Supply Air | 2 |
| Rox | filter L Hi-Flo UF UF7 50+ | Extract Air | 4 |
| Rox | filter L Hi-Flo UF UF7-63 50+ | Extract Air | 2 |
| Rox | filter L Hi-Flo UF UH7 50+ | Extract Air | 2 |
| Convekta | heat recovery | Supply Air | 1 |
| Convekta | heat recovery | Extract Air | 1 |
| Rox | damping Connection VDI 6022 1595x1609 | Supply Air | 1 |
| Rox | damper Aluminium Class 2, 1350x1614x115 | Supply Air | 1 |
| Rox | droplett Eliminator PPTV | Extract Air | 1 |
| Rox | droplett Eliminator PPTV | Supply Air | 2 |
| Rox | damping Connection VDI 60221595x894 | Supply Air | 1 |
| Rox | damping Connection VDI 6022 1595x1764 | Extract Air | 1 |
| Rox | silencer HxBxL = 1715x180x685 | Extract Air | 3 |
| Rox | silencer HxBxL = 1715x200x685 | Extract Air | 3 |
| Rox | silencer HxBxL = 1715x180x685 | Exhaust Air | 3 |
| Rox | silencer HxBxL = 1715x200x685 | Exhaust Air | 3 |
| Rox | damping Connection VDI 6022 1595x1604 | Exhaust Air | 1 |
| Rox… | damper Aluminium Class 2, 1350x1614x115 | Exhaust Air | 1 |
| … | … | … | .. |
| … | … | … | .. |
| … | … | … | .. |
| … | … | … | .. |
| … | ... | … | .. |
| … | … | … | .. |
| … | … | … | .. |
| … | … | … | .. |
| … | … | … | .. |
| … | ... | … | .. |
| … | … | … | .. |
| … | … | … | .. |
| … | … | … | .. |
| … | … | … | .. |
| … | ... | … | .. |
| … | … | … | .. |
| … | … | … | .. |
| … | ... | … | .. |



EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
AHU N° 02.03.036
Range HYD
www.eurovent-certification.com

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Management System ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 0910083041