






REV1		Lieferung in 5 Bauteilen		
Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: McDonalds Immobilien GmbH	ROX-Datenblatt: 02037486	Bauart: HYD S Innenaufstellung	Softwareversion: 1.24/4.2
Datum:	Strasse: Drygalski-Allee 51	ROX-Position: 748601	Zuluft: BGR Sonder 6600m3/h 500Pa ext.	Sachbearbeiter: StR / AlB
	Ort: 81477 München	LvPosition:	Abluft: BGR Sonder 6600m3/h 500Pa ext.	Datum: 18.06.2025
Stempel u.	Projekt: McDonalds Traunstein, Hochstraße 34		Farbton außen: ohne	
Unterschrift	Anlage: Küche Austausch bis 6.600 m³/h	Anzahl: 1	Farbton innen: ohne	Gewicht: ca. 2075 kg