Datenblatt:	02037464	**Position:**	746403
Projekt:	Tank & Rast Hasselberg Ost	**Seite:**	1 Von 1
Ort:		**Datum:**	08.05.2025
Anlage:	Gastraum	**LV-Position:**	001

Ersatzteilliste

Fabrikat	Artikel	Anlage	Anzahl
Rox	Ventilator RQM F3-5056-BI-YG-M	Zuluft	1
Rox	Motor 220-55 / IE5-10 4,30 kW	Zuluft	1
Rox	Ventilator RQM F3-5056-BI-YG-M	Abluft	1
Rox	Motor 220-55 / IE5-10 4,30 kW	Abluft	1
Rox	Kühler XRCAF 0650 T021 05 F60 E006 3*5/8 3*7/8 (R2) (8mm)	Zuluft	1
Rox	Taschenfilter Hi-Flo XLT 7/520 50+	Zuluft	4
Rox	Kurztasche Basic-Flo A5/370	Abluft	4
Rox	KVS CW-HZ.G-2.7-1035-1200-16R-9-Cu0,35-Al0,15-AISI304-1-Cu 1 1/4"-E2-4-L-0	Abluft	1
Rox	KVS HW-HZ.G-3.0-1035-1200-18R-9-Cu0,35-Al0,15-AISI304-1-Cu 1 1/4"-E2-4-L-0	Zuluft	1

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
AHU N° 02.03.036
Range HYD
www.eurovent-certification.com

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Management System ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 0910083041