

Datenblatt:

Projekt:

Ort:

Anlage:

02037327

St. Elisabeth
Krankenhaus Köln,
Unit-Dose

Zuluftgerät mit
Umlenkung

Position:

Seite:

Datum:

LV-Position:

732701

1 Von 1

15.10.2024



Ersatzteilliste

Fabrikat	Artikel	Anlage	Anzahl
Rox	Ventilator RQM F3-2528-BI-IG-M	Zuluft	1
Rox	Motor 108-30 / IE5-10 1,40 kW	Zuluft	1
Rox	Vorerhitzer W / 21 / 477 / 2 R / 3 K / 3.0 Cu,12/Al (glatt)	Zuluft	1
Rox	Nacherhitzer W / 20 / 555 / 1 R / 1 K / 5.0 Cu,12/Al (glatt)	Zuluft	1
Rox	Kühler W / 19 / 472 / 8 R / 8 K / 2.5 Cu,12/AL-Epoxy (glatt)	Zuluft	1
Rox	Kompaktfiler Opakfil ST ST7 592x592x296	Zuluft	1
Rox	Kompaktfiler Opakfil ES ES9 592x592x296	Zuluft	1

