

Lieferung in 1 Bauteil



Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: McDonald´s Deutschland LLC	ROX-Datenblatt: 02036814	Bauart: HYD S Außenaufstellung	Softwareversion: 1.21/4.1
Datum:	Strasse:	ROX-Position: 681401	Zuluft: 5650m3/h 500Pa ext.	Sachbearbeiter: Solbach
	Ort:	LvPosition:	Abluft: 5850m3/h 500Pa ext.	Datum: 03.08.2022
Stempel u.	Projekt: McDonald´s Restaurant Oerlenbach		Farbton außen: RAL 9002	Dach umlauf. 100mm
Unterschrift	Anlage: NSO 1.0 Küche	Anzahl: 1	Farbton innen: ohne	Gewicht: ca. 3400