

Datenblatt:	02036814	Position:	681402
Projekt:	McDonald's Restaurant Oerlenbach	Seite:	1 Von 1
Ort:		Datum:	04.08.2022
Anlage:	NSO 1.0 Lobby	LV-Position:	



Ersatzteilliste

Fabrikat	Artikel	Anlage	Anzahl
ROX	Ventilator RQM F3-3540-BI-WT-M	Zuluft	1
ROX	Motor 150-70 / IE5-10 2,80 kW	Zuluft	1
ROX	Ventilator RQM F3-3540-BI-WT-M	Abluft	1
ROX	Motor 150-70 / IE5-10 2,80 kW	Abluft	1
ROX	Kühler XRCAF 0725 T022 04 F30 E006 2*5/8 2*7/8 (R2) (8mm)	Zuluft	1
ROX	Taschenfilter Hi-Flo UF UF7/520 50+ 592x592x520	Abluft	1
ROX	Taschenfilter Hi-Flo UF UF7-63/520 50+ 592x592x520	Abluft	1
ROX	Taschenfilter Hi-Flo UF UH7 520 50+ 287x592x520	Abluft	1
ROX	Kurztasche Hi-Flo UF UF7/370 50+ 592x592x370	Zuluft	1
ROX	Kurztasche Hi-Flo UF UH7/370 50+ 592x287x370	Zuluft	1
ROX	Kurztasche Hi-Flo UF UH7/370 50+ 287x592x370	Zuluft	1
ROX	Plattentauscher KV-100/P3/1005/BSK094,L	Zuluft/Abluft	1