






Wartungsraum zwischen zwei Anlagen maximal 800mm!!

Lieferung in 2 Bauteilen

Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: Mc Donalds Deutschland LLC	ROX-Datenblatt: 02037306	Bauart: HYD LC Innenaufstellung	Softwareversion: 1.23/4.2
Datum:	Strasse: Drygalski-Allee 51	ROX-Position: 730601	Zuluft: BGR Sonder 7000m3/h 500Pa ext.	Sachbearbeiter: M.Leis
	Ort: 81477 München	LvPosition:	Abluft: BGR Sonder 7000m3/h 500Pa ext.	Datum: 11.09.2024
Stempel u.	Projekt: Mc Donalds Berlin Rudower Straße		Farbton außen: ohne	
Unterschrift	Anlage: Zu-/Abluft Küche	Anzahl: 1	Farbton innen: ohne	Gewicht: ca. 2400kg