

Dr. Starck Gebäude -& Umwelttechnik GmbH
Bernhardstr.18, D-53721 Siegburg

Bezeichnung: Schwimmbad Uckerath Finkenweg 25, 53773 Hennef
eigene Anl.-Nr.: 7417,01

Anlage

Hersteller	ROX/ Panasonic Verdichtereinheit	Inventar-Nr.	
Typ	C-SBS180H00B	Kostenstelle	
Seriennummer	1015596	Abteilung	
Baujahr	2025	Inbetriebnahmedatum	31.12.2025
Standort			

Kältemittel	R 407C
Menge	0,00 kg
GWP der Anlage	0,0 t-CO ₂ -Äquivalent

Öl		Wartungsintervall	jährlich
Menge	0,00 Liter	Anlagenstatus	in Betrieb

Einsatzgebiet	Kälte Gewerbekälte ortsmontierte Anlagen
----------------------	--

Art der Kühlung	Normalkühlung	Zulässiger Betriebsüberdruck auf	
Kälteleistung	12,40 kW		

automatische Leckageüberwachung vorhanden	nein	HD-Seite	0,00 bar
hermetische Anlage, vom Hersteller befüllt	nein	ND-Seite	0,00 bar

Bemerkung
ND : 3 bar einschalten, 1,2 bar ausschalten
HD : 25,8 bar
PZH : 26,5 bar

Angaben zum Betreiber

Dr. Starck Gebäude -& Umwelttechnik GmbH
Bernhardstr.18
D-53721 Siegburg

Ansprechpartner	Ralf Geik
Telefon	0123456789
Fax	
eMail	
Internet	

Zuständiger Kälte-Klima-Fachbetrieb

Rox-Klimatechnik GmbH
Langenbacherstr. 25
D-57586 Weitefeld

Betriebszertifikats-Nr.	68610
Ansprechpartner	Kundendienst
Telefon	02743807999
Fax	02743807153
eMail	hotline@rox-online.de
Internet	www.rox-online.de

Dr. Starck Gebäude -& Umwelttechnik GmbH
Bernhardstr.18, D-53721 Siegburg

Bezeichnung: Schwimmbad Uckerath Finkenweg 25, 53773 Hennef
eigene Anl.-Nr.: 7417,01

Kältemittel

Datum	Kältemittel	entsorgt [kg]	aufgefüllt [kg]	Grund	Herkunft / Weg	Name
31.12.2025	R 407C Identifikationsmerkmal(e) zum Kältemittelnachweis: GHC Gerling Holz & Co. Handels GmbH	0,00	0,00	Erstbefüllung	Frischware	Eybo, Omar

Öl

keine Einträge vorhanden

Prüfungen

keine Einträge vorhanden

Reparatur/Wartung

keine Einträge vorhanden

Leckagerate / Kältemittelverlust

Jahr	Leckagerate	kummulierter Kältemittelverlust		Gesamt-Füllmengen
		nur Einzelverluste (< 3%)	alle Verluste (inkl. Havarien)	
2025	0,00 kg/a	0,00 %	0,00 %	0,00 kg

Der aktuelle spezifische Kältemittelverlust beträgt 0,00 %. Stand der Technik sind 3 % .